

Dąbrowa Górnicza, dn. 16.01.2019r.

**Pytania i odpowiedzi do postępowania zakupowego FL/PN/819/2018 na realizację zadania pn.
„Remont kapitalny turbosprężarki TS-1”**

Zamawiający informuje, iż w toku prowadzonego postępowania wpłynęły pytania, których treść jak i stanowisko Zamawiającego znajdują się poniżej:

Pytanie nr 32

W formularzu oferty do postępowania nr FL/PN/819/2018 w punkcie 3. zawarta jest tabela robót dodatkowych. W pozycjach 24+29 tabeli ujęte są operacje dotyczące wymiany na nowe tarcz wirnikowych.

Prosimy o informację, czy pod pojęciem „wymiana na nową” rozumiana jest wymiana nowej tarczy wraz z jej dostawą, czy też sama wymiana, a dostawa tarczy będzie realizowana przez Zamawiającego?

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga od Wykonawcy wykonania i dostawy nowej tarczy wirnikowej oraz wymaga wymiany wskazanej tarczy wirnikowej i przebadania powierzchni osadycznej na wale.

Przewodnicząca Komisji Przetargowej
Alicja Mol

