

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (zwana dalej Specyfikacją lub SIWZ)

Nr postępowania: FL/PN/135/2019

ZAMAWIAJĄCY:

TAMEH POLSKA sp. z o.o.
Al. J. Piłsudskiego 92/102B
41-308 Dąbrowa Górnicza

zadanie pn.:

„Wykonanie prac remontowych umożliwiających przeprowadzenie rewizji wewnętrznych i prób ciśnieniowych przy udziale UDT w obrębie turbogeneratorów i turbodmuchaw”

Postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego z wyłączeniem przepisów ustawy – Prawo zamówień publicznych

Sporządził: Sławomir Trela

TAMEH POLSKA sp. z o.o.
Dyrektor Departamentu Logistyki

Zatwierdzam:


Alicja Mól

Dąbrowa Górnicza, dnia 04.03.2019r.

Specyfikacja zawiera 11 ponumerowanych stron

SPIS TREŚCI

1. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA.....	3
2. OPIS PRZYGOTOWANIA OFERTY	3
3. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU.....	5
4. WYMAGANE DOKUMENTY.....	5
5. ZASADY DOTYCZĄCE WYKLUCZENIA WYKONAWCÓW, ODRZUCENIA OFERT I UNIEWAŻNIENIA POSTĘPOWANIA.	6
5.1 Wykluczenie Wykonawców	6
5.2 Odrzucenie ofert	7
5.3 Unieważnienie postępowania	7
6. OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY OFERTY	8
7. KRYTERIA OCENY OFERT I ZASADY ICH OCENY.....	8
8. WADIUM	8
9. ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY	8
10. ZMIANA I UDZIELANIE WYJAŚNIEŃ DOTYCZĄCYCH SPECYFIKACJI.....	8
11. TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA OFERT.....	9
12. TERMIN I MIEJSCE OTWARCIA OFERT	10
13. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ.....	10
14. POSTANOWIENIA KOŃCOWE.....	10
15. ZAŁĄCZNIKI	11



SPECYFIKACJA

TAMEH POLSKA sp. z o.o. z siedzibą w Dąbrowie Górniczej przy Al. J. Piłsudskiego 92/102B, tel. (032) 735 55 01, zwana dalej Zamawiającym, zaprasza do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia na realizację zadania pn.:

„Wykonanie prac remontowych umożliwiających przeprowadzenie rewizji wewnętrznych i prób ciśnieniowych przy udziale UDT w obrębie turbogeneratorów i turbodmuchaw”

na zasadach opisanych w niniejszej Specyfikacji.

1. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

- 1.1 Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadania pn. ***„Wykonanie prac remontowych umożliwiających przeprowadzenie rewizji wewnętrznych i prób ciśnieniowych przy udziale UDT w obrębie turbogeneratorów i turbodmuchaw”*** wg załączonej specyfikacji stanowiącej **załącznik nr 1** do SIWZ.
- 1.2 Termin realizacji zadania: od dnia zawarcia Umowy do dnia 31.03.2020r.
- 1.3 Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
- 1.4 Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
- 1.5 Szczegółowe zasady realizacji przedmiotu zamówienia zawarte są we wzorze umowy stanowiącym **załącznik nr 7** do SIWZ.

2. OPIS PRZYGOTOWANIA OFERTY

Oferta musi zawierać:

- 2.1 Wypełniony formularz ofertowy wg wzoru w **załączniku nr 2** do Specyfikacji.
- 2.2 Dokumenty i oświadczenia potwierdzające spełnienie przez Wykonawców warunków udziału w postępowaniu określone w pkt. 4 Specyfikacji.
- 2.3 Upoważnienie/Pełnomocnictwo do podpisania oferty (o ile nie wynika z innych dokumentów załączonych przez Wykonawcę).
- 2.4 W przypadku złożenia oferty wspólnej, pełnomocnictwo lub inny dokument, z którego wynika, że Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia ustanowili pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia lub do reprezentowania ich w postępowaniu oraz zawarcia umowy o udzielenie przedmiotowego zamówienia.

Przygotowanie oferty:

- 2.5 Wykonawca powinien zapoznać się ze wszystkimi wymaganiami określonymi w niniejszej Specyfikacji i zdobyć wszelkie informacje, które mogą być przydatne do przygotowania oferty oraz podpisania umowy. Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia wobec Zamawiającego w razie błędnego skalkulowania ceny lub pominięcia w ofercie lub kalkulacji elementów niezbędnych do wykonania umowy.
- 2.6 Złożona oferta winna być zgodna z wymaganiami Specyfikacji.
- 2.7 Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
- 2.8 Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
- 2.9 Oferta winna być napisana w języku polskim, sporządzona na formularzach zgodnych ze wzorami formularzy stanowiącymi załączniki do Specyfikacji. Oferta oraz wszystkie

załączniki do oferty powinny być podpisane przez Wykonawcę lub upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy (w sposób umożliwiający identyfikację podpisu). Każda strona oferty oraz jej załączników winna być przez te osoby zaparafowana. Dokument obejmujący pełnomocnictwo do podpisania oferty winien być dołączony do oferty, o ile umocowanie do działania w imieniu wykonawcy nie wynika z innych dokumentów załączonych do oferty.

- 2.10 W przypadku dołączenia do oferty kopii dokumentu, powyższa kopia winna być opatrzona klauzulą „za zgodność z oryginałem” i podpisana przez Wykonawcę lub upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy, w sposób umożliwiający identyfikację podpisu.
- 2.11 Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być parafowane przez Wykonawcę lub upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy.
- 2.12 Oferta **musi** być na trwale złączona (tzn. nie zawierała luźnych kartek) a wszystkie strony oferty były ponumerowane kolejnymi numerami.
- 2.13 Oferta **musi** być sporządzona w 2 egzemplarzach: oryginał oferty w wersji papierowej i kopia oryginału w formie elektronicznej w formacie PDF (płyta CD).
- 2.14 Wypełniony formularz ofertowy wg wzoru w **Załączniku nr 2** oraz kopię oryginału oferty w formie elektronicznej należy umieścić osobno w nieprzejrzystej i zamkniętej kopercie. Kopertę należy opisać „FL/PN/819/2018 - Załącznik nr 2 – formularz oferty”.
- 2.15 Zaleca się aby Wykonawca umieścił ofertę w jednej kopercie. Kopertę należy zaadresować na Zamawiającego z podaniem nazwy i adresu Wykonawcy oraz oznaczyć:

„Oferta na realizację zadania:

Wykonanie prac remontowych umożliwiających przeprowadzenie rewizji wewnętrznych i prób ciśnieniowych przy udziale UDT w obrębie turbogeneratorów i turbodmuchaw

Nr sprawy: FL/PN/135/2019

Nie otwierać przed: **15.03.2019** r. godz. 10⁰⁰

Sprawę prowadzi: Sławomir Trela”

- 2.16 W przypadku nieprawidłowego zaadresowania lub zamknięcia koperty Zamawiający nie bierze odpowiedzialności za złe skierowanie przesyłki i jej przedterminowe otwarcie. Oferty złożone po terminie zostaną zwrócone Wykonawcom bez otwierania.
- 2.17 Wykonawca może wprowadzić zmiany w złożonej ofercie lub ją wycofać, pod warunkiem, że uczyni to przed upływem terminu składania ofert. Zarówno zmiana, jak i wycofanie oferty wymagają zachowania formy pisemnej. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu powinno być opakowane, zaadresowane i oznaczone w ten sam sposób co oferta i opatrzone napisem „**ZMIANA**” lub „**WYCOFANIE**”.
- 2.18 W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oferta musi spełniać następujące wymagania:

W odniesieniu do wymagań postawionych przez Zamawiającego, każdy z Wykonawców wchodzących w skład konsorcjum **musi** przedstawić dokumenty wymienione w punkcie 4.1 i 4.2 Specyfikacji. W odniesieniu do pozostałych dokumentów konsorcjum może złożyć jeden wspólny dokument.

Oferta musi być podpisana w taki sposób, by prawnie zobowiązywała wszystkich Wykonawców występujących wspólnie.

Wykonawcy występujący wspólnie muszą ustanowić pełnomocnika (lidera konsorcjum) do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia lub do reprezentowania ich w postępowaniu oraz zawarcia umowy o udzielenie przedmiotowego zamówienia. Umocowanie może wynikać z treści umowy konsorcjum lub zostać przedłożone oddzielnie wraz z ofertą.

Treść pełnomocnictwa powinna dokładnie określać zakres umocowania.

Wszelka korespondencja oraz rozliczenia dokonywane będą wyłącznie z pełnomocnikiem (liderem konsorcjum),

W przypadku warunków wymienionych w pkt 3.1 do 3.6 Specyfikacji, podmioty tworzące konsorcjum wspólnie muszą wykazać, że warunek spełniły.

Do oferty należy dołączyć umowę konsorcjum, z której będzie wynikać solidarna odpowiedzialność za wykonanie umowy i wniesienie wymaganego zabezpieczenia.

- 2.19 Wypełniając formularz ofertowy, składając oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, jak również wypełniając inne dokumenty powołujące się na „Wykonawcę”, w miejscu „np. nazwa i adres Wykonawcy” należy wpisać dane dotyczące konsorcjum, a nie pełnomocnika (lidera) konsorcjum.

3. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

O udzielenie zamówienia ubiegać się mogą Wykonawcy, którzy:

- 3.1 Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień, w tym na wykonywanie prac i napraw urządzeń poddozorowych. Pracownicy muszą posiadać zaświadczenia kwalifikacyjne SEP uprawniające do prac przy ww. urządzeniach energetycznych.
- 3.2 Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia.
- 3.3 Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie, tj. w okresie ostatnich trzech lat przed dniem składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie – wykonali co najmniej dwie usługi odpowiadające swoim rodzajem zakresowi przedmiotu niniejszego zamówienia .
- 3.4 Przeprowadzili wizję lokalną na terenie Zamawiającego,
- 3.5 Znajdują się w kondycji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,
- 3.6 Nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.
- 3.7 Ocena spełnienia w/w warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą „spełnia – nie spełnia”, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach wyszczególnionych w pkt. 4 „Wymagane dokumenty” niniejszej Specyfikacji. Z treści załączonych dokumentów musi wynikać jednoznacznie, że w/w warunki Wykonawca spełnił.

Niespełnienie chociażby jednego z w/w warunków skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z postępowania.

4. WYMAGANE DOKUMENTY

Wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu winni dostarczyć poniższe oświadczenia i dokumenty:



- 4.1 Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej (CEIDG), jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż **3 miesiące** przed upływem terminu składania ofert.
- 4.2 Oświadczenie wg **załącznika nr 3** do Specyfikacji.
- 4.3 Oświadczenie o posiadaniu niezbędnej wiedzy oraz doświadczenia, a także wykaz co najmniej dwóch zamówień wykonanych w ciągu ostatnich trzech lat na kwotę co najmniej 130.000,00 zł każde z nich, w tym określonych w pkt. 3 ppkt. 3.3 SIWZ, z podaniem jego przedmiotu, wartości, odbiorców oraz daty i miejsca wykonania oraz dokumenty potwierdzające (Referencje), że prace te zostały wykonane należycie według **załącznika nr 5** do Specyfikacji.
- 4.4 Oświadczenie o dysponowaniu odpowiednim potencjałem technicznym, zgodnie z pkt. 3 SIWZ, i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, zgodnie z pkt. 3 SIWZ wg **załącznika nr 6** do Specyfikacji.
- 4.5 Potwierdzenie przeprowadzenia wizji lokalnej, na potwierdzenie warunku o którym mowa w pkt. 3 ppkt. 3.4 (wg **załącznika nr 4** do Specyfikacji)
- 4.6 Koncesje, zezwolenia lub licencje, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania koncesji, zezwolenia lub licencji na podjęcie działalności gospodarczej w zakresie objętym zamówieniem.

5. ZASADY DOTYCZĄCE WYKLUCZENIA WYKONAWCÓW, ODRZUCENIA OFERT I UNIEWAŻNIENIA POSTĘPOWANIA.

5.1 Wykluczenie Wykonawców

Wykonawcy nie spełniający warunków określonych w pkt. 3 pozycja od 3.1 do 3.6 Specyfikacji zostaną wykluczeni z postępowania.

1. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się ponadto Wykonawców, którzy:
 - a) nie złożyli oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu lub dokumentów potwierdzających spełnianie tych warunków,
 - b) wykonywali czynności bezpośrednio związane z przygotowaniem prowadzonego postępowania lub posługiwali się w celu sporządzenia oferty osobami uczestniczącymi w dokonywaniu tych czynności, chyba że udział tych Wykonawców nie utrudni uczciwej konkurencji,
 - c) złożyli nieprawdziwe informacje mające wpływ na wynik prowadzonego postępowania,
 - d) Wykonawców, w stosunku do których otwarto likwidację lub ogłoszono upadłość, z wyjątkiem Wykonawców, którzy zawarli układ zatwierdzony prawomocnym orzeczeniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli poprzez likwidację majątku upadłego,
 - e) zostali prawomocnie skazani za przestępstwo popełnione w związku z udzieleniem zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, także przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego. W przypadku Wykonawców będących osobami prawnymi, dotyczy to członków organów zarządzających, spółkami jawnymi –

wspólników, spółkami partnerskimi – partnerów lub członków zarządu, spółkami komandytowymi lub komandytowo – akcyjnymi – komplementariuszy.

- f) Znajdują się na czarnej liście Wykonawców z zakazem (stałym lub czasowym) zatrudniania na terenie ArcelorMittal Poland S.A.
2. Zamawiający może wykluczyć Wykonawcę, który znajduje się w sporze przed sądem powszechnym lub administracyjnym lub innymi instytucjami ze spółką TAMEH POLSKA sp. z o.o.
3. Zamawiający ma możliwość podjęcia decyzji o wykluczeniu z postępowania Wykonawcy, który poprzez nienależyte wykonanie lub niewykonanie zadania, albo poprzez inne działania związane z zamówieniem naraził Zamawiającego lub inne podmioty z grupy kapitałowej Zamawiającego na szkodę, a w szczególności bez ważnego powodu zrezygnował z wykonania zamówienia, bądź odmówił zawarcia umowy.

Ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą. O wykluczeniu z postępowania Zamawiający zawiadamia wykluczonego Wykonawcę, podając uzasadnienie.

5.2 Odrzucenie ofert

Oferta zostanie odrzucona gdy:

- a) jej treść nie odpowiada treści Specyfikacji, z wyjątkiem pkt. 7.4.c. Specyfikacji.
- b) jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji,
- c) zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia,
- d) została złożona przez Wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia,
- e) zawiera błędy w obliczeniu ceny,
- f) nie spełnia wymogów formalnych określonych w pkt. 2 niniejszej specyfikacji o nazwie „Opis przygotowania oferty”,
- g) Wykonawca w terminie 3 dni od dnia otrzymania zawiadomienia nie zgodził się na poprawienie oczywistej omyłki rachunkowej lub innej omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją warunków zamówienia, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty,
- h) jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów.

O odrzuceniu oferty Zamawiający zawiadamia Wykonawcę, którego oferta została odrzucona podając uzasadnienie.

5.3 Unieważnienie postępowania

1. Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli:
- a) nie złożono żadnej oferty nie podlegającej odrzuceniu,
 - b) wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie Zamawiającego, czego nie można było wcześniej przewidzieć;
2. Zamawiający może unieważnić postępowanie, gdy:
- a) w postępowaniu wpłynęła tylko jedna oferta nie podlegająca odrzuceniu lub została złożona tylko jedna ważna oferta,
 - b) bez podania przyczyny.



O unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający zawiadamia równocześnie wszystkich Wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie. Uzasadnienia nie podaje się w przypadku unieważnienia Postępowania bez podania przyczyny.

6. OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY OFERTY

Cena oferty musi być wyrażona w złotych polskich: cyfrowo i słownie, bez podatku VAT (netto).

Wymaga się aby:

Cena była podana z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Cena zawierała wszystkie koszty i elementy związane z realizacją przedmiotu zamówienia.

Przy ocenie ofert będzie brana pod uwagę cena netto.

7. KRYTERIA OCENY OFERT I ZASADY ICH OCENY

1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty, Zamawiający kierować się będzie następującymi kryteriami i ich wagami:

Cena – 100%

Zamawiający zastrzega sobie prawo do negocjacji ceny ostatecznej oraz pozostałych kryteriów występujących w ofercie.

2. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która spełnia wszystkie wymagania przedstawione w niniejszej Specyfikacji oraz zawiera najniższą cenę wykonania zamówienia.
3. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.
4. Zamawiający może poprawić w ofercie:
 - a. oczywiste omyłki pisarskie,
 - b. oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek,
 - c. inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją warunków zamówienia, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty

– niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona.

8. WADIUM

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

9. ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY

Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

10. ZMIANA I UDZIELANIE WYJAŚNIEŃ DOTYCZĄCYCH SPECYFIKACJI

- 10.1 Przed przystąpieniem do przygotowania oferty Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenia wizji lokalnej przedmiotu zamówienia w celu prawidłowego sporządzenia oferty. Wizję lokalną należy przeprowadzić w obecności pracowników Zamawiającego w dniu **08.03.2019r. o godz. 10⁰⁰**. Zainteresowany Wykonawca



powinien uprzednio zgłosić swój udział w wizji lokalnej kontaktując się w tym celu telefonicznie z wyznaczonym pracownikiem Zamawiającego tj. Panem **Krzysztofem Małysa** tel. +48 734 401 732. Wykonawca musi potwierdzić odbycie wizji lokalnej zgodnie z **załącznikiem nr 4** do Specyfikacji.

Wytyczne dotyczące wizji lokalnej:

- Wykonawcy uczestniczą w wizji lokalnej na swój koszt.
- Zamawiający nie będzie ubezpieczał przedstawicieli Wykonawcy od jakichkolwiek wypadków, strat i szkód poniesionych przez Wykonawcę w następstwie wizji lokalnej. Wykonawca sam powinien dokonać ubezpieczenia swoich przedstawicieli zgodnie ze stosowanymi zasadami i przepisami.
- Wizja lokalna odbędzie się pod nadzorem Zamawiającego.
- Wykonawca nie ma prawa bez uzgodnienia z Zamawiającym do podejmowania w trakcie wizji lokalnej jakichkolwiek działań i czynności na terenie Zamawiającego.
- Osoby uczestniczące w wizji lokalnej muszą posiadać odpowiednie ubranie robocze oraz wyposażenie BHP tzn.: obuwie ochronne, kamizelkę odblaskową, kask ochronny z zapięciem trzy lub czteropunktowym, okulary ochronne. Osoby nie posiadające ww. elementów ubrania i wyposażenia BHP nie zostaną dopuszczone do udziału w wizji lokalnej.

10.2 Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie Specyfikacji. Zamawiający udzieli wyjaśnień Wykonawcy, jeżeli wniosek wpłynie nie później niż 3 dni przed otwarciem ofert. Zamawiający prześle treść wyjaśnień wszystkim zaproszonym Wykonawcom do złożenia ofert bez ujawniania źródła zapytania.

10.3 Zamawiający, w szczególnie uzasadnionych przypadkach zastrzega sobie prawo zmiany lub uzupełnienia treści Specyfikacji. Zmiana może mieć miejsce w każdym czasie, przed upływem terminu do składania ofert. W przypadku wprowadzenia takiej zmiany, informacja o tym zostanie niezwłocznie przekazana wszystkim Wykonawcom i będzie dla nich wiążąca. Jeżeli jest to uzasadnione zakresem i treścią zmiany lub uzupełnienia Specyfikacji, Zamawiający może przedłużyć termin składania ofert o czas niezbędny na wprowadzenie zmian w ofertach.

10.4 Osoba upoważniona do kontaktów z Wykonawcami:

- w sprawach organizacyjnych: Sławomir Trela – e-mail: slawomir.trela@tameh.pl - tel. (032) 735 55 64 w godz. 8⁰⁰-15⁰⁰,

11. TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA OFERT

Oferty należy składać do dnia **15.03.2019r.** do **godz. 10⁰⁰** w siedzibie Zamawiającego TAMEH POLSKA sp. z o.o. – Zakład Wytwarzania Nowa, 41-308 Dąbrowa Górnicza, Al. J. Piłsudskiego 92/102B, w sekretariacie na II piętrze (pokój nr 205) od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy w godz. od 8⁰⁰ do 14⁰⁰, w sposób określony w specyfikacji.

Możliwość wjazdu na teren Zamawiającego:

W razie potrzeby wjazdu na teren TAMEH POLSKA sp. z o.o. - Zakład Wytwarzania Nowa celem złożenia oferty, uczestnictwa w przetargu bądź innym, Oferent zobowiązany jest do telefonicznego zapowiedzenia swojej wizyty w Departamencie Logistyki i przekazaniu na adres slawomir.trela@tameh.pl następujących danych:



- imię i nazwisko,
- nr dowodu osobistego,
- marka i nr rejestracyjny samochodu,
- cel wydania przepustki.

Oferent otrzyma uprawniającą do wjazdu przepustkę w biurze przepustek znajdującym się przy bramie głównej ArcelorMittal Poland S.A. Oddział w Dąbrowie Górniczej, po okazaniu dowodu osobistego.

12. TERMIN I MIEJSCE OTWARCIA OFERT

Zamawiający nie przewiduje jawnej sesji otwarcia ofert.

13. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

Składający ofertę pozostaje nią związany przez okres 60 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. Zamawiający może zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie terminu związania ofertą o oznaczony okres.

14. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

- 14.1 Wykonawcy akceptują postanowienia zapisów wzoru umowy stanowiącego **załącznik nr 7** do SIWZ.
- 14.2 Zamawiający może wezwać Wykonawców, którzy w wyznaczonym terminie nie złożyli dokumentów lub oświadczeń wymaganych w Specyfikacji lub złożyli dokumenty lub oświadczenia zawierające błędy, do ich uzupełnienia w wyznaczonym terminie, za wyjątkiem formularza ofertowego, chyba, że mimo ich uzupełnienia oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu, konieczne byłoby unieważnienie postępowania lub oferta z innych szczególnych względów nie odpowiada wymaganiom Zamawiającego. Oświadczenia lub dokumenty powinny potwierdzać spełnianie przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz spełnianie przez oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane wymagań określonych przez Zamawiającego, nie później niż w dniu wyznaczonym przez Zamawiającego jako termin uzupełnienia oświadczeń lub dokumentów.
- 14.3 Oficjalne ogłoszenie wyników postępowania o udzielenie zamówienia następuje po zatwierdzeniu protokołu z postępowania i dokonaniu wyboru oferty najkorzystniejszej. O wyborze oferty zostaną powiadomieni pisemnie wszyscy Wykonawcy.
- 14.4 Zamawiający podpisze umowę z Wykonawcą, który przedłoży ofertę najkorzystniejszą z punktu widzenia kryteriów przyjętych w Specyfikacji.
- 14.5 Wybrany Wykonawca jest zobowiązany do zawarcia umowy w terminie i miejscu wyznaczonym przez Zamawiającego. W przypadku, jeżeli okaże się, że Wykonawca, którego oferta została wybrana uchyla się od zawarcia umowy lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, Zamawiający wybierze tę spośród pozostałych ofert, która uzyskała najwyższą liczbę punktów.
- 14.6 W niniejszym postępowaniu nie mają zastosowania przepisy ustawy z dnia 29. stycznia 2004 Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity - Dz. U. z 2013r., poz. 907, ze zm.), w tym unormowania dotyczące protestów i odwołań.
- 14.7 W przypadku unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcom nie przysługują roszczenia o zwrot kosztów uczestnictwa w postępowaniu, w szczególności kosztów przygotowania oferty.



15 ZAŁĄCZNIKI

Załącznik nr 1 do SIWZ – Specyfikacja techniczna

Załącznik nr 2 do SIWZ – Formularz ofertowy

Załącznik nr 3 do SIWZ – Oświadczenie wykonawcy

Załącznik nr 4 do SIWZ – Wizja lokalna

Załącznik nr 5 do SIWZ – Doświadczenie wykonawcy

Załącznik nr 6 do SIWZ – Potencjał wykonawcy

Załącznik nr 7 do SIWZ – Wzór umowy



Załącznik nr 1 do SIWZ

Specyfikacja techniczna



EC Nowa - załącznik 1 – Zlecenie usługi

Numer zadania / tytuł lub nr / tytuł usterki	Przegląd RNP W REJONIE TURBOGENERATORA NR 1	
Rodzaj usługi /niepotrzebna skreślić/		usługa + materiał
Opis usługi	WYKONANIE PRAC REMONTOWYCH UMOŻLIWIAJĄCYCH PRZEPROWADZENIE REWIZJI WEWNĘTRZNEJ i PRÓBY CIŚNIENIOWEJ RNP W REJONIE TURBOGENERATORA NR 1 [kpl.1]	
Wymogi wobec Wykonawcy usługi /niepotrzebne skreślić/	Wizja lokalna - niezbędna Uprawnienia – Wykonawca uprawniony przez UDT na w/w prace i naprawy , pracownicy muszą posiadać zaświadczenia kwalifikacyjne SEP uprawniające do prac przy w/w urządzeniach energetycznych Transport - własny Dyspozycyjność - 48 godzin od powiadomienia	
Dane techniczne dot. urządzenia/instalacji/obiektu:		
Rozprężacz spustów i odwodnień niskoprężny TG – Zbiornik – rozprężacz odwodnień niskoprężnych – typu Hs-14,20-5,0 (kpl 1) ciężar 2,97 Mg, P dop. 0,2 MPa		
Szczegółowy zakres prac:		
<ul style="list-style-type: none"> - Wykonać, montaż i demontaż zaślepek energetycznych szt. 4 (mat. Zleceniodawcy) - Demontaż i montaż zaślepek na króćcach dopływowych i odpływowych zbiornika (szt. 1 – DN 300, szt. 1 - DN 200, szt. 2 - DN 80) materiały w cenie oferty - Demontaż i montaż rusztowań rurowych, demontaż i montaż izolacji termicznej z armatury (dla montażu zaślepek) - Demontaż i Montaż pokrywy wjazdu rewizyjnego DN 400 szt. 1 – ewentualnie regeneracja przyłgi (w cenie oferty) - Oczyszczenie zbiornika wewnątrz: z osadów, rdzy, zendy, przygotowanie spoin wzdłużnych i obwodowych zbiornika oraz króćców szt. 7 DN 50-300 do badań defektoskopowych (magnetyczno-proszkowe), badania oraz ewentualnie – naprawy spoin zarządzane przez UDT (w cenie oferty) - Remont kolumny wodowskazowej (kpl 1) - Remont zawodu bezpieczeństwa DN 150 szt. 1 (mat zleceniodawcy) 		
Termin wykonania prac wraz dostawą materiałów - 10 dni roboczych Warunki gwarancji min. 12 miesięcy		

EC Nowa - załącznik 1 – Zlecenie usługi

Numer zadania / tytuł	Przegląd RWP W REJONIE TURBOGENERATORA NR 1	
lub nr / tytuł usterki		
Rodzaj usługi /niepotrzebna skreślić/		usługa + materiał
Opis usługi	WYKONANIE PRAC REMONTOWYCH UMOŻLIWIAJĄCYCH PRZEPROWADZENIE REWIZJI WEWNĘTRZNEJ i PRÓBY CIŚNIENIOWEJ RWP W REJONIE TURBOGENERATORA NR 1 [kpl.1]	
Wymogi wobec Wykonawcy usługi /niepotrzebne skreślić/	Wizja lokalna - niezbędna Uprawnienia – Wykonawca uprawniony przez UDT na w/w prace i naprawy , pracownicy muszą posiadać zaświadczenia kwalifikacyjne SEP uprawniające do prac przy w/w urządzeniach energetycznych Transport - własny Dyspozycyjność - 48 godzin od powiadomienia	
Dane techniczne dot. urządzenia/instalacji/obiektu:		
Rozprężacz spustów i odwodnień wysokoprężny TG – Zbiornik – rozprężacz odwodnień wysokoprężnych – typu Hs-14,28-3,5 (kpl 1) ciężar 1,95Mg, P dop. 1,2 MPa		
Szczegółowy zakres prac:		
- Demontaż i montaż zaślepek na króćcach dopływowych i odpływowych zbiornika (szt. 1 – DN 250, szt. 1 - DN 125, szt. 1 - DN 100 szt. 3 – DN 50) materiały w cenie oferty - Demontaż i montaż rusztowań rurowych, demontaż i montaż izolacji termicznej z armatury (dla montażu zaślepek) - Demontaż i Montaż pokrywy wjazdu rewizyjnego DN 400 szt. 1 – ewentualnie regeneracja przyłgi (w cenie oferty) - Oczyszczenie zbiornika wewnątrz: z osadów, rdzy, żelazki, przygotowanie spoin wzdłużnych i obwodowych zbiornika oraz króćców szt. 7 DN 50-250 do badań defektoskopowych (magnetyczno-proszkowe), badania oraz ewentualnie – naprawy spoin zarządzane przez UDT (w cenie oferty) - Remont kolumny wodowskazowej (kpl 1) - Remont zawodu bezpieczeństwa DN 40 szt. 1 (mat zlecniodawcy)		
Termin wykonania prac wraz dostawą materiałów - 10 dni roboczych Warunki gwarancji min. 12 miesięcy		

ZAKŁAD WYTWARZANIA NOWA - załącznik 1 – Zlecenie usługi

Numer zadania / tytuł	Przeglądy UDT – / podgrzewacz niskoprężny typ II H-39	
lub nr / tytuł usterki		
Rodzaj usługi /niepotrzebna skreślić/		usługa + materiał
Opis usługi	WYKONANIE PRAC REMONTOWYCH UMOŻLIWIAJĄCYCH PRZEPROWADZENIE REWIZJI WEWNĘTRZNEJ I PRÓBY CIŚNIENIOWEJ UDT PNC-2 NA TURBOGENERATORZE NR 1 [kpl.1]	
Wymogi wobec Wykonawcy usługi /niepotrzebne skreślić/	Wizja lokalna - niezbędna Uprawnienia – Wykonawca uprawniony przez UDT na w/w prace i naprawy , pracownicy muszą posiadać zaświadczenia kwalifikacyjne SEP uprawniające do prac przy w/w urządzeniach energetycznych Transport - własny Dyspozycyjność - 48 godzin od powiadomienia	
Dane techniczne dot. urządzenia/instalacji/obiektu:		
Podgrzewacz niskoprężny , typu II H- 39 [szt.1] , MASA- Mg		
Szczegółowy zakres prac:		
<p>1 Wykonanie, montaż i demontaż zaślepek [kpl.1]</p> <p>2. Demontaż i montaż elementów podgrzewacza [górny i dolny kołpak] , czyszczenie spoin podlegających oględzinom przez UDT do metalicznego połysku na szerokości ok. 100 mm, próba szczelności wkładu rurowego-ewentualnie kółkowanie nieszczelnych rurek .</p> <p>3. Wymiana uszczeltek spoczynkowych [mat TESNIT , KLINGER itp.] ,wyprowadzenie płaszczyzn uszczelniających, przegwintowanie [usunięcie rdzy i zendry] śrub i nakrętek kołnierzy podziałowych podgrzewacza,</p> <p>4. Remont wodowskazu bezpośredniego [szt.1] , remont zaworów bezpieczeństwa DN 32 , DN 100 [szt. 2] z odbiorem UDT</p> <p>5. Wykonanie badań nieniszczących, pomiarów i ewentualnych napraw zarządzonych przez Inspektora UDT, obsługa rewizji i próby wodnej UDT.</p> <p>6. Wykonanie prac związanych z konieczną budowa rusztowania, demontażu i montażu izolacji termicznej w cenie oferty. Wykonawca rusztowań i prac termoizolacyjnych zobowiązany jest do zatrudniania pracowników legitymujących się uprawnieniami do budowy rusztowań [imiennie] i do ich odbioru [imiennie].</p> <p>7. Demontaż i montaż podestu nad podgrzewaczem.</p> <p>EC Nowa jest w posiadaniu dokumentacji technicznej, którą udostępni. Wykonawstwo remontu powierzyć firmie z uprawnieniami UDT. Podgrzewacz niskoprężny typ II H-39 , jako zbiornik ciśnieniowy podlega UDT .Wykonawca powinien posiadać uprawnienia UDT do wykonywania przedmiotowych prac ,opracowanie i uzgodnienie z UDT technologii naprawy realizuje Wykonawca w cenie ofertowej. Materiały użyte do remontu powinny spełniać wymagania przedmiotowych norm i być wykonane przez wytwórcę uznanego przez Urząd Dozoru Technicznego. Wykonawcę obowiązuje znajomość urządzeń ,warunków technicznych budowy i montażu, posiadanie sprzętu specjalistycznego. Pracownicy Wykonawcy powinni posiadać aktualne uprawnienia do wykonywania prac konserwacyjno-remontowych w/w urządzeń. Inne, wyżej nie wymienione obowiązki i zadania Wykonawcy w czasie remontu wynikają z obowiązujących w EC Nowa instrukcji i zarządzeń [do wglądu] Uwaga ; materiały do realizacji w/w prac dostarcza Wykonawca w cenie oferty</p> <p>Termin wykonania prac wraz dostawą materiałów - 10 dni roboczych</p> <p>Warunki gwarancji min. 12 miesięcy</p>		



ZAKŁAD WYTWARZANIA NOWA - załącznik 1 – Zlecenie usługi

Numer zadania / tytuł	Przeglądy UDT – / podgrzewacz niskoprężny typ II H-39	
lub nr / tytuł usterki		
Rodzaj usługi /niepotrzebna skreślić /		usługa + materiał
Opis usługi	WYKONANIE PRAC REMONTOWYCH UMOŻLIWIAJĄCYCH PRZEPROWADZENIE REWIZJI WEWNĘTRZNEJ I PRÓBY CIŚNIENIOWEJ UDT PNC-2 NA TURBOGENERATORZE NR 3 [kpl.1]	
Wymogi wobec Wykonawcy usługi /niepotrzebne skreślić/	Wizja lokalna - niezbędna Uprawnienia – Wykonawca uprawniony przez UDT na w/w prace i naprawy , pracownicy muszą posiadać zaświadczenia kwalifikacyjne SEP uprawniające do prac przy w/w urządzeniach energetycznych Transport - własny Dyspozycyjność - 48 godzin od powiadomienia	
Dane techniczne dot. urządzenia/instalacji/obiektu:		
Podgrzewacz niskoprężny , typu II H- 39 [szt.1] , MASA- Mg		
Szczegółowy zakres prac:		
1 Wykonanie, montaż i demontaż zaślepek [kpl.1] 2. Demontaż i montaż elementów podgrzewacza [górny i dolny kołpak] , czyszczenie spoin podlegających oględzinom przez UDT do metalicznego połysku na szerokości ok. 100 mm, próba szczelności wkładu rurowego-ewentualnie kółkowanie nieszczelnych rurek . 3. Wymiana uszczeltek spoczynkowych [mat TESNIT , KLINGER itp.] ,wyprowadzenie płaszczyzn uszczelniających, przegwintowanie [usunięcie rdzy i zendry] śrub i nakrętek kołnierzy podziałowych podgrzewacza, 4. Remont wodowskazu bezpośredniego [szt.1] , remont zaworów bezpieczeństwa DN 32 , DN 100 [szt. 2] z odbiorem UDT 5. Wykonanie badań nieniszczących, pomiarów i ewentualnych napraw zarządzonych przez Inspektora UDT, obsługa rewizji i próby wodnej UDT. 6. Wykonanie prac związanych z konieczną budowa rusztowania, demontażu i montażu izolacji termicznej w cenie oferty. Wykonawca rusztowań i prac termoizolacyjnych zobowiązany jest do zatrudniania pracowników legitymujących się uprawnieniami do budowy rusztowań [imiennie] i do ich odbioru [imiennie]. 7. Demontaż i montaż podestu nad podgrzewaczem. EC Nowa jest w posiadaniu dokumentacji technicznej, którą udostępni. Wykonawstwo remontu powierzyć firmie z uprawnieniami UDT. Podgrzewacz niskoprężny typ II H-39 , jako zbiornik ciśnieniowy podlega UDT .Wykonawca powinien posiadać uprawnienia UDT do wykonywania przedmiotowych prac ,opracowanie i uzgodnienie z UDT technologii naprawy realizuje Wykonawca w cenie ofertowej. Materiały użyte do remontu powinny spełniać wymagania przedmiotowych norm i być wykonane przez wytwórcę uznanego przez Urząd Dozoru Technicznego. Wykonawcę obowiązuje znajomość urządzeń ,warunków technicznych budowy i montażu, posiadanie sprzętu specjalistycznego. Pracownicy Wykonawcy powinni posiadać aktualne uprawnienia do wykonywania prac konserwacyjno-remontowych w/w urządzeń. Inne, wyżej nie wymienione obowiązki i zadania Wykonawcy w czasie remontu wynikają z obowiązujących w EC Nowa instrukcji i zarządzeń [do wglądu] Uwaga ; materiały do realizacji w/w prac dostarcza Wykonawca w cenie oferty . Termin wykonania prac wraz dostawą materiałów - 10 dni roboczych Warunki gwarancji min. 12 miesięcy		

Numer zadania / tytuł	Przeglądy UDT – TG-3 / podgrzewacz niskoprężny nr 3 [PNC-3]	
lub nr / tytuł usterki		
Rodzaj usługi /niepotrzebna skreślić /		usługa + materiał
Opis usługi	WYKONANIE PRAC REMONTOWYCH UMOŻLIWIAJĄCYCH PRZEPROWADZENIE REWIZJI WEWNĘTRZNEJ UDT PNC-3 NA TURBOGENERATORZE NR 3 [szt.1]	
Wymogi wobec Wykonawcy usługi /niepotrzebne skreślić/	Wizja lokalna - niezbędna Uprawnienia – Wykonawca uprawniony przez UDT na w/w prace i naprawy , pracownicy muszą posiadać zaświadczenia kwalifikacyjne SEP uprawniające do prac przy w/w urządzeniach energetycznych Transport - własny Dyspozycyjność - 48 godzin od powiadomienia	
Dane techniczne dot. urządzenia/instalacji/obiektu:		
Podgrzewacz niskoprężny PNC-3 / TG-3, typu II H- 85 [szt.1] , MASA-2,59 Mg		
Szczegółowy zakres prac:		
<p>1 Wykonanie, montaż i demontaż zaślepek [szt.7] , DN 25-szt.1,DN 80-szt.4, DN 200-szt.2,DN 250 -szt.1</p> <p>2. Demontaż i montaż elementów podgrzewacza [górny i dolny kołpak] , czyszczenie spoin podlegających oględzinom przez UDT do metalicznego połysku na szerokości ok. 100 mm, próba szczelności wkładu rurowego-ewentualnie kółkowanie nieszczelnych rurek \varnothing 25x2, L =3305, szt.342.</p> <p>3. Wymiana uszczelek spoczynkowych [mat TESNIT , KLINGER itp.] \varnothing 900x716x3-szt.2 ,wyprowadzenie płaszczyzn uszczelniających, przegwintowanie [usunięcie rdzy i zendry] śrub M36 X 140, szt 48 i nakrętek kołnierzy podziałowych podgrzewacza,</p> <p>4. Remont wodowskazu bezpośredniego [szt.1] , remont zaworów bezpieczeństwa DN 50 , DN 100 [szt. 2] z odbiorem UDT</p> <p>5. Wykonanie badań nieniszczących, pomiarów i ewentualnych napraw zarządzonych przez Inspektora UDT, obsługa rewizji i próby wodnej UDT.</p> <p>6. Wykonanie prac związanych z konieczną budowa rusztowania, demontażu i montażu izolacji termicznej w cenie oferty. Wykonawca rusztowań i prac termoizolacyjnych zobowiązany jest do zatrudniania pracowników legitymujących się uprawnieniami do budowy rusztowań [imiennie] i do ich odbioru [imiennie].</p> <p>7. Demontaż i montaż podestu nad podgrzewaczem.</p> <p>EC Nowa jest w posiadaniu dokumentacji technicznej, którą udostępni. Wykonawstwo remontu powierzyć firmie z uprawnieniami UDT. Podgrzewacz niskoprężny typ П H-85 , jako zbiornik ciśnieniowy podlega UDT .Wykonawca powinien posiadać uprawnienia UDT do wykonywania przedmiotowych prac ,opracowanie i uzgodnienie z UDT technologii naprawy realizuje Wykonawca w cenie ofertowej. Materiały użyte do remontu powinny spełniać wymagania przedmiotowych norm i być wykonane przez wytwórcę uznanego przez Urząd Dozoru Technicznego. Wykonawcę obowiązuje znajomość urządzeń ,warunków technicznych budowy i montażu, posiadanie sprzętu specjalistycznego. Pracownicy Wykonawcy powinni posiadać aktualne uprawnienia do wykonywania prac konserwacyjno-remontowych w/w urządzeń. Inne, wyżej nie wymienione obowiązki i zadania Wykonawcy w czasie remontu wynikają z obowiązujących w EC Nowa instrukcji i zarządzeń [do wglądu] Uwaga ; materiały do realizacji w/w prac dostarcza Wykonawca w cenie oferty</p> <p>Termin wykonania prac wraz dostawą materiałów - 10 dni roboczych</p> <p>Warunki gwarancji min. 12 miesięcy</p>		

ZAKŁAD WYTWARZANIA NOWA - załącznik 1 – Zlecenie usługi

Numer zadania / tytuł	Przeglądy UDT – TG-3 /podgrzewacze wysokopężne typ ПВ-70	
lub nr / tytuł usterki		
Rodzaj usługi /niepotrzebna skreślić/		usługa + materiał
Opis usługi	WYKONANIE PRAC REMONTOWYCH UMIĘLIWIAJĄCYCH PRZEPROWADZENIE REWIZJI WEWNĘTRZNEJ I PRÓBY CIŚNIENIOWEJ UDT PWC-4 i PWC-5 NA TURBOGENERATORZE NR 3 [KPL.2]	
Wymogi wobec Wykonawcy usługi /niepotrzebne skreślić/	Wizja lokalna - niezbędna Uprawnienia – Wykonawca uprawniony przez UDT na w/w prace i naprawy , pracownicy muszą posiadać zaświadczenia kwalifikacyjne SEP uprawniające do prac przy w/w urządzeniach energetycznych Transport - własny Dyspozycyjność - 48 godzin od powiadomienia	
Dane techniczne dot. urządzenia/instalacji/obiektu:		
Podgrzewacz wysokopężny, typu П В -70 , MASA- 7,48 Mg .		
Szczegółowy zakres prac:		
1. Wykonanie, montaż i demontaż zaślepek [KPL.2] 2. Demontaż i montaż wkładu rurowego podgrzewacza [ciężar ≈ 5000 kg] , czyszczenie spoin podlegających oględzinom przez UDT do metalicznego połysku; węzownic i płaszcza na szerokości ok. 100 mm ,wyprowadzenie płaszczyzn uszczelniających[kołnierzy podziałowych podgrzewacza i kołnierze wlot-wylot wody zasilającej].[KPL.2] 3. Wymiana uszczelki połączeń kołnierzowych jw. [2 szt.] uszczelka grafitowa typu GUS-31 ø 1082 x 1004 x 3mm i 4 szt. uszczelki SPETOMET ,typu MWK 10 o wymiarach ø212x160x 7.5 + 2 x 0.5 APX] firmy Spetech. Przegwintowanie [usunięcie rdzy i zendry] śrub szpilek i nakrętek M52X280,szt.28 i M42X260,szt.24/ 1 wkład K Remont wodowskazu bezpośredniego [kpl.2], remont zaworów bezpieczeństwa DN 40 , [szt.1] z odbiorem UDT 5. Wykonanie badań nieniszczących, pomiarów i ewentualnych napraw zarządzonych przez Inspektora UDT, obsługa rewizji i próby wodnej UDT[w cenie oferty] 6. Wykonanie prac związanych z konieczną budowa rusztowania, demontażu i montażu izolacji termicznej w cenie oferty. Wykonawca rusztowań i prac termoizolacyjnych zobowiązany jest do zatrudniania pracowników legitymujących się uprawnieniami do budowy rusztowań [imiennie] i do ich odbioru [imiennie]. 7. Demontaż i montaż podestu nad podgrzewaczem. EC Nowa jest w posiadaniu dokumentacji technicznej, którą udostępni. Wykonawstwo remontu powierzyć firmie z uprawnieniami UDT. Wymiennik ciepłowniczy typ П В-70 , jako zbiornik ciśnieniowy podlega UDT .Wykonawca powinien posiadać uprawnienia UDT do wykonywania przedmiotowych prac ,opracowanie i uzgodnienie z UDT technologii naprawy realizuje Wykonawca w cenie ofertowej. Materiały użyte do remontu powinny spełniać wymagania przedmiotowych norm i być wykonane przez wytwórcę uznanego przez Urząd Dozoru Technicznego. Wykonawcę obowiązuje znajomość urządzeń ,warunków technicznych budowy i montażu, posiadanie sprzętu specjalistycznego. Pracownicy Wykonawcy powinni posiadać aktualne uprawnienia do wykonywania prac konserwacyjno-remontowych w/w urządzeń. Inne, wyżej nie wymienione obowiązki i zadania Wykonawcy w czasie remontu wynikają z obowiązujących w EC Nowa instrukcji i zarządzeń [do wglądu] Uwaga ; materiały do realizacji w/w prac dostarcza Wykonawca w cenie oferty. .Termin wykonania prac wraz dostawą materiałów - 20 dni roboczych Warunki gwarancji min. 12 miesięcy		

EC Nowa - załącznik 1 – Zlecenie usługi

Numer zadania / tytuł	Przeglądy UDT – TG-7 / podgrzewacz niskoprężny i zbiornik skroplin PNC2A i PNC 2B	
lub nr / tytuł usterki		
Rodzaj usługi /niepotrzebna skreślić/		usługa + materiał
Opis usługi	WYKONANIE PRAC REMONTOWYCH UMOŻLIWIAJĄCYCH PRZEPROWADZENIE REWIZJI WEWNĘTRZNEJ i PRÓBY CIŚNIENIOWEJ PODGRZEWACZA NISKOPRĘŻNEGO PNC-2A I ZBIORNIKA SKROPLIN PNC-2B NA TURBOGENERATORZE NR 7 [kpl.1]	
Wymogi wobec Wykonawcy usługi /niepotrzebne skreślić/	Wizja lokalna - niezbędna Uprawnienia – Wykonawca uprawniony przez UDT na w/w prace i naprawy, pracownicy muszą posiadać zaświadczenia kwalifikacyjne SEP uprawniające do prac przy w/w urządzeniach energetycznych Transport - własny Dyspozycyjność - 48 godzin od powiadomienia	
Dane techniczne dot. urządzenia/instalacji/obiektu:		
PODGRZEWACZ NISKOPRĘŻNY NR PNC-2a (w dokumentacji technicznej rys. nr. 716561), typu PSG-0/72/0-16/2.5 masa Mg 2,73 ZBIORNIK SKROPLIN NR G.PNC-2B (wg dokumentacji technicznej rys. nr. 1167563) typu ZSP-45/218/40-1/2.5, Masa 0,303 Mg		
Szczegółowy zakres prac:		
Podgrzewacz typ PSG-0/72/0-16/2.5 - Wykonać, montaż i demontaż zaślepek energetycznych szt. 4 (mat. Zleceniodawcy) - Demontaż i montaż pokrywy komory wodnej szt. 1 - Próby szczelności systemu rurowego, ewentualne kołkowanie nieszczelnych U-rurek fi 15x1 - demontaż i montaż kołpaka płaszcza szt. 1 - Przygotowanie spoin 100% (płaszcz i komory wodnej do rewizji UDT) - Wymiana uszczelek 100% - materiał zleceniodawcy wg dokumentacji technicznej rys nr 7167561 - Wyprowadzenie płaszczyzn uszczelniających połączeń kołnierzowych podgrzewacza i króćców 100% - R-t drobnego osprzętu (zaworki manometryczne i odpowietrzające, złączki korki itp.) - Remont zaworów bezpieczeństwa (strona kondensatu i skroplin) z odbiorem UDT szt. 2 - Obsługa rewizji i próby ciśnieniowej oraz ewentualnych badań i pomiarów zleconych przez UDT w trakcie remontu. Wykonanie prac związanych z koniecznością budowy rusztowania, demontażu i montażu izolacji technicznej w cenie oferty ZBIORNIK SKROPLIN PNC-2B) typu ZSP-45/218/40-1/2.5 - Wykonać, montaż i demontaż zaślepek energetycznych szt. 2 (mat. Zleceniodawcy) - Demontaż pokrywy wziernika kpl 1 - Czyszczenie – przygotowanie spoin 100% (płaszcz zbiornika do rewizji UDT) - Wyprowadzenie płaszczyzn uszczelniających połączeń kołnierzowych zbiornika i króćców 100% - R-t drobnego osprzętu (zaworki manometryczne i odpowietrzające, złączki korki itp.) - Remont zaworów bezpieczeństwa (strona kondensatu i skroplin) z odbiorem UDT szt. 2 - Obsługa rewizji i próby ciśnieniowej oraz ewentualnych badań i pomiarów zleconych przez UDT w trakcie remontu. Termin wykonania prac wraz dostawą materiałów - 25 dni roboczych Warunki gwarancji min. 12 miesięcy		

EC Nowa - załącznik 1 – Zlecenie usługi

Numer zadania / tytuł	Przeglądy UDT – TG-7 / podgrzewacz niskoprężny i zbiornik skroplin PNC3A i PNC 3B	
lub nr / tytuł usterki		
Rodzaj usługi /niepotrzebna skreślić /		usługa + materiał
Opis usługi	WYKONANIE PRAC REMONTOWYCH UMOŻLIWIAJĄCYCH PRZEPROWADZENIE REWIZJI WEWNĘTRZNEJ i PRÓBY CIŚNIENIOWEJ PODGRZEWACZA NISKOPRĘŻNEGO PNC-3A I ZBIORNIKA SKROPLIN PNC-3B NA TURBOGENERATORZE NR 7 [kpl.1]	
Wymogi wobec Wykonawcy usługi /niepotrzebne skreślić/	Wizja lokalna - niezbędna Uprawnienia – Wykonawca uprawniony przez UDT na w/w prace i naprawy , pracownicy muszą posiadać zaświadczenia kwalifikacyjne SEP uprawniające do prac przy w/w urządzeniach energetycznych Transport - własny Dyspozycyjność - 48 godzin od powiadomienia	
Dane techniczne dot. urządzenia/instalacji/obiektu:		
PODGRZEWACZ NISKOPRĘŻNY NR PNC-3A (w dokumentacji technicznej rys. nr. 7331130), typu PSG-0/106/016/4 masa Mg 3,43 ZBIORNIK SKROPLIN NR PNC-3B (wg dokumentacji technicznej rys. nr. 1385363) typu ZSP-0/100/40-0/4, Masa 0,19 Mg		
Szczegółowy zakres prac:		
Podgrzewacz typ PSG-0/106/016/4 - Wykonać, montaż i demontaż zaślepek energetycznych szt. 4 (mat. Zleceniodawcy) - Demontaż i montaż pokrywy komory wodnej szt. 1 - Próby szczelności systemu rurowego, ewentualne kołkowanie nieszczelnych U-rurek fi 15x1 - demontaż i montaż kołpaka płaszcza szt. 1 - Przygotowanie spoin 100% (płaszcz i komory wodnej do rewizji UDT) - Wymiana uszczelek 100% - materiał zleceniodawcy wg dokumentacji technicznej rys nr 7167561 - Wyprowadzenie płaszczyzn uszczelniających połączeń kołnierzowych podgrzewacza i króćców 100% - R-t drobnego osprzętu (zaworki manometryczne i odpowietrzające, złączki korki itp.) - Remont zaworów bezpieczeństwa (strona kondensatu i skroplin) z odbiorem UDT szt. 2 - Obsługa rewizji i próby ciśnieniowej oraz ewentualnych badań i pomiarów zleconych przez UDT w trakcie remontu. Wykonanie prac związanych z koniecznością budowy rusztowania, demontażu i montażu izolacji technicznej w cenie oferty ZBIORNIK SKROPLIN PNC-2B) typu ZSP-45/218/40-1/2.5 - Wykonać, montaż i demontaż zaślepek energetycznych szt. 2 (mat. Zleceniodawcy) - Demontaż pokrywy wziernika kpl 1 - Czyszczenie – przygotowanie spoin 100% (płaszcz zbiornika do rewizji UDT) - - Wyprowadzenie płaszczyzn uszczelniających połączeń kołnierzowych zbiornika i króćców 100% - R-t drobnego osprzętu (zaworki manometryczne i odpowietrzające, złączki korki itp.) - Remont zaworów bezpieczeństwa (strona kondensatu i skroplin) z odbiorem UDT szt. 2 - Obsługa rewizji i próby ciśnieniowej oraz ewentualnych badań i pomiarów zleconych przez UDT w trakcie remontu. Termin wykonania prac wraz dostawą materiałów - 25 dni roboczych Warunki gwarancji min. 12 miesięcy		

EC Nowa - załącznik 1 – Zlecenie usługi

Numer zadania / tytuł	Przeglądy UDT – TG-7 / podgrzewacz wysokopięny i zbiornik skroplin G7.9/G.7.11	
lub nr / tytuł usterki		
Rodzaj usługi /niepotrzebna skreślić /		usługa + materiał
Opis usługi	WYKONANIE PRAC REMONTOWYCH UMOŻLIWIAJĄCYCH PRZEPROWADZENIE REWIZJI WEWNĘTRZNEJ I PRÓBY CIŚNIENIOWEJ PODGRZEWACZA WYSOKOPRĘŻNEGO I ZBIORNIKA SKROPLIN G7.9/G.7.11 [szt.1]	
Wymogi wobec Wykonawcy usługi /niepotrzebne skreślić/	Wizja lokalna - niezbędna	
	Uprawnienia – Wykonawca uprawniony przez UDT na w/w prace i naprawy , pracownicy muszą posiadać zaświadczenia kwalifikacyjne SEP uprawnijające do prac przy w/w urządzeniach energetycznych	
	Transport - własny	
	Dyspozycyjność - 48 godzin od powiadomienia	
Dane techniczne dot. urządzenia/instalacji/obiektu:		
PODGRZEWACZ WYSOKOPRĘŻNY NT G7.9 (w dokumentacji technicznej rys. nr. 7331121), typu PWG-6/112/0-25/200 masa Mg 7.650		
ZBIORNIK SKROPLIN NR G.7.11 (wg dokumentacji technicznej rys. nr. 7331099) typu ZSP-56/367/40-125, Masa 0,715 Mg		
Szczegółowy zakres prac:		
Podgrzewacz wysokopięny nr G.7.9, typu PWG-6/112/0-25/200		
- Wykonać, montaż i demontaż zaślepek po stronie parowej szt. 3		
- Demontaż pierścienia gwintowego		
- Demontaż śruby naciągu wstępnego M36x180 szt. 1		
- Demontaż trawersy (wspornika) szt. 1		
- Demontaż pokrywy zamknięcia szt. 1		
- Wyprowadzenie płaszczyzn uszczelniających pierścienia rozprężnego i dna rozprężnego (powierzchnie uszczelniające między pierścieniem klinowym a pokrywą zamknięcia)		
- Demontaż wżernika z pokrywą w dnie płaskim		
- Wykonanie próby szczelności U-rurek, ewentualnie kołkowanie nieszczelnych rurek fi 16x2 materiał 16M (wg wcześniej uzgodnionej z UDT technologii naprawy)		
- Czyszczenie – przygotowanie spoin 100% (płaszcz komory wodnej zbiornika do rewizji UDT)		
- Demontaż kołpaka (płaszcz po stronie prawej) – w tym rozkręcenie śrub M27x1,5 szt 36		
- Demontaż uszczelki – materiał zlecniodawcy wg dokumentacji technicznej rys nr 7331121 (na podziale wymiennika należy zastosować uszczelkę grafitową typu GUS 31 – o wymiarach fi 938x900x3 – Wyprowadzenie płaszczyzn uszczelniających połączeń kołnierzych podgrzewacza i króćców – 100%		
- Montaż elementów wymiennika w odwrotnej kolejności kpl 1		
- R-t dobrego osprzętu (zaworki manometryczne i odpowietrzające, złączki, korki itp.)		
- Remont zaworu bezpieczeństwa z odbiorem UDT		
- Obsługa rewizji i próby ciśnieniowej oraz ewentualnych badań i pomiarów zarządzanych przez UDT.		
- Wykonanie prac związanych z konieczną budową rusztowania, demontaż i montażu izolacji termicznej w cenie oferty.		
ZBIORNIK SKROPLIN NR G.7.11 typu ZSP-56/367/40-1/25 masa 0,715 Mg		
- Wykonanie, montaż i demontaż zaślepek szt. 2		
- Demontaż pokrywy wżernika kpl 1		
- Czyszczenie – przygotowanie spoin 100% (płaszcz zbiornika do rewizji UDT)		
- Wymiana uszczelki 100% - materiał zlecniodawcy wg dokumentacji technicznej rys nr 7331099		
- Wyprowadzenie płaszczyzn uszczelniających połączeń kołnierzych zbiornika i króćców – 100%		
- R-t dobrego osprzętu (zaworki manometryczne szt. 4 DN10 oraz wodowskazu wraz z armaturą)		
- Obsługa rewizji i próby wodnej wraz z ewentualnych badań i pomiarów zleconych przez UDT		
Termin wykonania prac wraz dostawą materiałów - 10 dni roboczych		
Warunki gwarancji min. 25 miesięcy		

EC Nowa - załącznik 1 – Zlecenie usługi

Numer zadania / tytuł	Przeglądy UDT – TG-7 / podgrzewacz niskoprężny i zbiornik skroplin G7.10/G.7.12	
lub nr / tytuł usterki		
Rodzaj usługi /niepotrzebna skreślić /		usługa + materiał
Opis usługi	WYKONANIE PRAC REMONTOWYCH UMOŻLIWIAJĄCYCH PRZEPROWADZENIE REWIZJI WEWNĘTRZNEJ i PRÓBY CIŚNIENIOWEJ PODGRZEWACZA NISKOPRĘŻNEGO I ZBIORNIKA SKROPLIN G7.10/G.7.12 [szt.1]	
Wymogi wobec Wykonawcy usługi /niepotrzebne skreślić/	Wizja lokalna - niezbędna Uprawnienia – Wykonawca uprawniony przez UDT na w/w prace i naprawy , pracownicy muszą posiadać zaświadczenia kwalifikacyjne SEP uprawniające do prac przy w/w urządzeniach energetycznych Transport - własny Dyspozycyjność - 48 godzin od powiadomienia	
Dane techniczne dot. urządzenia/instalacji/obiektu:		
PODGRZEWACZ NISKOPRĘŻNY NR G7.10 (w dokumentacji technicznej rys. nr. 7331097), typu PWG-6/112/0-25/200 masa Mg 8040 ZBIORNIK SKROPLIN NR G.7.12 (wg dokumentacji technicznej rys. nr. 1385302) typu ZSP-56/367/40-0/25, Masa 0,260 Mg		
Szczegółowy zakres prac:		
Podgrzewacz niskoprężny NR G7.10, typu PWG-6/112/0-25/200 - Wykonać, montaż i demontaż zaślepek po stronie parowej szt. 3 - Demontaż pierścienia gwintowego - Demontaż śruby naciągu wstępnego M36x180 szt. 1 - Demontaż trawersy (wspornika) szt. 1 - Demontaż pokrywy zamknięcia szt. 1 - Wyprowadzenie płaszczyzn uszczelniających pierścienia rozprężnego i dna rozprężnego (powierzchnie uszczelniające między pierścieniem klinowym a pokrywą zamknięcia) - Demontaż wziernika z pokrywą w dnie płaskim - Wykonanie próby szczelności U-rurek, ewentualnie kołkowanie nieszczelnych rurek fi 16x2 materiał 16M (wg wcześniej uzgodnionej z UDT technologii naprawy) - Czyszczenie – przygotowanie spoin 100% (płaszczka komory wodnej zbiornika do rewizji UDT) - Demontaż kołpaka (płaszcz po stronie prawej) – w tym rozkręcenie śrub M27x1,5 szt. 36 - Demontaż uszczelki – materiał zleciennodawcy wg dokumentacji technicznej rys nr 7331097 (na podziale wymiennika należy zastosować uszczelkę grafitową typu GUS 31 – o wymiarach fi 938x900x3 – Wyprowadzenie płaszczyzn uszczelniających połączeń kołnierzowych podgrzewacza i króćców – 100% - Montaż elementów wymiennika w odwrotnej kolejności kpl 1 - R-t dobrego osprzętu (zaworki manometryczne i odpowietrzające, złączki, korki itp.) - Remont zaworu bezpieczeństwa z odbiorem UDT - Obsługa rewizji i próby ciśnieniowej oraz ewentualnych badań i pomiarów zarządzanych przez UDT. - Wykonanie prac związanych z konieczną budową rusztowania, demontaż i montażu izolacji termicznej w cenie oferty.		
ZBIORNIK SKROPLIN G.7.12 typu ZSP-56/367/40-0/25 - Wykonanie, montaż i demontaż zaślepek szt. 2 - Demontaż pokrywy wziernika kpl 1 - Czyszczenie – przygotowanie spoin 100% (płaszczka zbiornika do rewizji UDT) - Wymiana uszczelki 100% - materiał zleciennodawcy wg dokumentacji technicznej rys nr 1385302 - Wyprowadzenie płaszczyzn uszczelniających połączeń kołnierzowych zbiornika i króćców – 100% - R-t dobrego osprzętu (zaworki manometryczne szt. 4 DN10 oraz wodowskazu wraz z armaturą) - Obsługa rewizji i próby wodnej wraz z ewentualnych badań i pomiarów zleconych przez UDT Termin wykonania prac wraz dostawą materiałów - 25 dni roboczych Warunki gwarancji min. 12 miesięcy		

ZAKŁAD WYTWARZANIA NOWA - załącznik 1 – Zlecenie usługi

Numer zadania / tytuł	Przeglądy UDT – TD-1 / podgrzewacz niskoprężny typ II H - 67-12-7-II	
lub nr / tytuł usterki		
Rodzaj usługi /niepotrzebna skreślić/		usługa + materiał
Opis usługi	WYKONANIE PRAC REMONTOWYCH UMOŻLIWIAJĄCYCH PRZEPROWADZENIE REWIZJI WEWNĘTRZNEJ UDT PNC-2 i DODATKOWO PRÓBY CIŚNIENIOWEJ PNC-3 NA TURBODMUCHAWIE NR 3 [KPL.2]	
Wymogi wobec Wykonawcy usługi /niepotrzebne skreślić/	Wizja lokalna - niezbędna Uprawnienia – Wykonawca uprawniony przez UDT na w/w prace i naprawy , pracownicy muszą posiadać zaświadczenia kwalifikacyjne SEP uprawniające do prac przy w/w urządzeniach energetycznych Transport - własny Dyspozycyjność - 48 godzin od powiadomienia	
Dane techniczne dot. urządzenia/instalacji/objektu:		
Podgrzewacz niskoprężny PNC-2 i PNC-3, typu II H - 67-12-7-II , MASA-1979 kg - jednego podgrzewacza		
Szczegółowy zakres prac:		
1. Wykonanie, montaż i demontaż zaślepek [szt.9], DN 25-szt.1,DN 50-szt.3, DN 150-szt.3,DN 250 -szt.1, DN 100-szt.2 [KPL.2] 2. Demontaż i montaż elementów podgrzewacza [kołpak , wkład rurowy] , czyszczenie spoin podlegających oględzinom przez UDT do metalicznego połysku na szerokości ok. 100 mm, próba szczelności wkładu rurowego- ewentualnie kołkowanie nieszczelnych u-rurek ø16x1, szt.251,materiał mosiądz. [KPL.2] 3. Wymiana uszczelek spoczynkowych [mat TESNIT , KLINGER itp.] ,wyprowadzenie płaszczyn uszczelniających, przegwintowanie [usunięcie rdzy i zendry] śrub M36 X 140,szt.24 i nakrętek kołnierzy podziałowych podgrzewacza, [KPL.2] 4. Remont wodowskazu bezpośredniego [szt.2], remont zaworów bezpieczeństwa: DN 32, DN 50 , DN 100 [szt.4] z odbiorem UDT 5. Wykonanie badań nieniszczących, pomiarów i ewentualnych napraw zarządzonych przez Inspektora UDT, obsługa rewizji i próby wodnej UDT. [KPL.2] 6. Wykonanie prac związanych z konieczną budowa rusztowań, demontażu i montażu izolacji termicznej. Wykonawca rusztowań i prac termoizolacyjnych zobowiązany jest do zatrudniania pracowników legitymujących się uprawnieniami do budowy rusztowań [imiennie] i do ich odbioru [imiennie]. 7. Demontaż i montaż podestu W/w czynności w cenie ofertowej. Dokumentacja do wglądu w Wydziale TM [książka rewizyjna] Wykonawstwo remontu powierzyć firmie z uprawnieniami UDT. Podgrzewacz niskoprężny typ II H -67 , jako zbiornik ciśnieniowy podlega UDT .Wykonawca powinien posiadać uprawnienia UDT do wykonywania przedmiotowych prac ,opracowanie i uzgodnienie z UDT technologii naprawy realizuje Wykonawca w cenie ofertowej. Materiały użyte do remontu powinny spełniać wymagania przedmiotowych norm i być wykonane przez wytwórcę uznanego przez Urząd Dozoru Technicznego. Wykonawcę obowiązuje znajomość urządzeń ,warunków technicznych budowy i montażu, posiadanie sprzętu specjalistycznego. Pracownicy Wykonawcy powinni posiadać aktualne uprawnienia do wykonywania prac konserwacyjno-remontowych w/w urządzeń. Inne, wyżej nie wymienione obowiązki i zadania Wykonawcy w czasie remontu wynikają z obowiązujących w EC Nowa instrukcji i zarządzeń [do wglądu] Uwaga ; materiały do realizacji w/w prac dostarcza Wykonawca w cenie oferty.		
Termin wykonania prac wraz dostawą materiałów - 10 dni roboczych /1kpl Warunki gwarancji min. 12 miesięcy		

Załącznik nr 2 do SIWZ – formularz ofertowy

Dane Wykonawcy:

nazwa firmy.....

adres.....

tel.....

NIP.....

Regon.....

OFERTA nr

1. Niniejszym składamy ofertę na realizację zadania pn.:

„Wykonanie prac remontowych umożliwiających przeprowadzenie rewizji wewnętrznych i prób ciśnieniowych przy udziale UDT w obrębie turbogeneratorów i turbodmuchaw”

w postępowaniu o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego.

2. Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami zawartymi w Specyfikacji za cenę całkowitą:

- Netto zł

słownie.....

- Podatek VAT %

Na powyższą kwotę składają się następujące wartości:

Lp.	Zakres prac/urządzenie	J. miary	Ilość	Cena jednostkowa zł netto	Cena całkowita zł netto (ilość x cena jednostkowa)
1	2	3	4	5	6
1	Turbogenerator nr 1 - rozprężacz odwodnień niskoprężnych	kpl.	1		
2	Turbogenerator nr 1 - rozprężacz odwodnień wysokoprężnych	kpl.	1		
3	Turbogenerator nr 1 - podgrzewacz niskoprężny PNC2	kpl.	1		
4	Turbogenerator nr 3 - podgrzewacz niskoprężny PNC2	kpl.	1		
5	Turbogenerator nr 3 - podgrzewacz niskoprężny PNC3	kpl.	1		

6	Turbogenerator nr 3 - podgrzewacz wysokoprężny PWC4	kpl.	1		
7	Turbogenerator nr 3 - podgrzewacz wysokoprężny PWC5	kpl.	1		
8	Turbogenerator nr 7 - podgrzewacz niskoprężny PNC2a i zbiornik skroplin PNC2b	kpl.	1		
9	Turbogenerator nr 7 - podgrzewacz niskoprężny PNC3a i zbiornik skroplin PNC3b	kpl.	1		
10	Turbogenerator nr 7 - podgrzewacz wysokoprężny NT G7.9 i zbiornik skroplin nr G.7.11	kpl.	1		
11	Turbogenerator nr 7 - podgrzewacz wysokoprężny NT G7.10 i zbiornik skroplin nr G.7.12	kpl.	1		
12	Turbodmuchawa nr 3 - podgrzewacz niskoprężny PNC-2	kpl.	1		
13	Turbodmuchawa nr 3 - podgrzewacz niskoprężny PNC-3	kpl.	1		
RAZEM:					

3. Zobowiązujemy się zrealizować przedmiot zamówienia w terminie:

od dnia **zawarcia Umowy** do dnia **31.03.2020r.**

4. Okres gwarancji na wykonany przedmiot umowy oraz wykorzystane materiały wynosi 12 miesięcy licząc od daty podpisania przez Wykonawcę i Zamawiającego protokołu odbioru prac.

5. Oświadczamy, że:

- a) zapoznaliśmy się z treścią Specyfikacji (w tym w szczególności z wzorem umowy), wszelkimi zmianami wprowadzonymi przez Zamawiającego w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia i przyjmujemy je bez zastrzeżeń,
- b) wyceniliśmy wszystkie elementy niezbędne do prawidłowego wykonania umowy,
- c) nasza oferta została sporządzona na formularzach zgodnych ze wzorami formularzy stanowiącymi załączniki do Specyfikacji,
- d) złożone przez nas oświadczenia i dokumenty są zgodne z stanem faktycznym.

6. Oświadczamy, że jesteśmy związani ofertą do terminu ważności wskazanego w Specyfikacji i w przypadku wygrania postępowania zobowiązujemy się do zawarcia umowy w terminie i miejscu wyznaczonym przez Zamawiającego.

7. Oświadczamy, że jesteśmy /nie jesteśmy podatnikiem podatku VAT.

8. Upoważniamy Zamawiającego lub jego upoważnionych przedstawicieli do przeprowadzenia wszelkich badań mających na celu sprawdzenie oświadczeń, dokumentów i przedłożonych informacji oraz wyjaśnień finansowych i technicznych.
9. Upoważniamy każdą osobę publiczną, bank lub przedsiębiorstwa wymienione w naszej Ofercie do dostarczenia stosownej informacji uznanej przez Zamawiającego za istotną w celu sprawdzenia oświadczeń i informacji zawartych w naszej ofercie.
10. Zapłata należności na rzecz Wykonawcy, nastąpi przelewem na rachunek bankowy numer: prowadzony przez, w oparciu o prawidłowo wystawioną fakturę.
11. Imiona i nazwiska oraz stanowiska osób upoważnionych ze strony Wykonawcy, z którymi można się kontaktować w celu uzyskania dodatkowych informacji dotyczących przedmiotu zamówienia:

1. e-mail.....tel.

2. e-mail.....tel.

12. Integralnymi załącznikami niniejszej oferty zgodnie z wymaganiami Specyfikacji są:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

.....
(data)

.....
(podpis i pieczęć Wykonawcy)



OŚWIADCZENIE WYKONAWCY

Dane dotyczące Wykonawcy:

Nazwa

Adres

„Wykonanie prac remontowych umożliwiających przeprowadzenie rewizji wewnętrznych i prób ciśnieniowych przy udziale UDT w obrębie turbogeneratorów i turbodmuchaw”

Oświadczam, że:

- 1) posiadam uprawnienia do wykonywania określonej w Specyfikacji działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,
- 2) znajduję się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,
- 3) w ciągu ostatnich 3 lat przed wszczęciem postępowania nie naraziłem nikogo na szkodę poprzez niewykonanie lub nienależyte wykonanie zamówienia, albo poprzez inne działania związane z zamówieniem, z wyłączeniem sytuacji, gdy niewykonanie lub nienależyte wykonanie jest następstwem okoliczności, za które wykonawca nie ponosi odpowiedzialności,
- 4) nie otwarto w odniesieniu do mnie likwidacji ani nie ogłoszono upadłości,
- 5) nie zalegam z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, albo uzyskałem przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,
- 6) dot. osoby fizycznej: nie zostałem prawomocnie skazany za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych,
- 7) dot. spółki jawnej: żaden wspólnik nie został prawomocnie skazany za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych,
- 8) dot. spółki partnerskiej: żaden partner lub członek zarządu nie został prawomocnie skazany za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych,
- 9) dot. spółki komandytowej oraz spółki komandytowo-akcyjnej: żaden komplementariusz nie został prawomocnie skazany za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych,
- 10) dot. osoby prawnej: żaden z urzędujących członków organu zarządzającego nie został prawomocnie skazany za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych,
- 11) sąd nie orzekł wobec mnie, jako podmiotu zbiorowego, zakazu ubiegania się o zamówienia, na podstawie przepisów o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary;

Dnia

.....
(podpis i pieczęć Wykonawcy)

Załącznik nr 4 do SIWZ

POTWIERDZENIE PRZEPROWADZENIA WIZJI LOKALNEJ

Nazwa Wykonawcy:

.....
.....

Adres:

.....
.....

Potwierdzam przeprowadzenie wizji lokalnej przedmiotu zamówienia w przetargu „**Wykonanie prac remontowych umożliwiających przeprowadzenie rewizji wewnętrznych i prób ciśnieniowych przy udziale UDT w obrębie turbogeneratorów i turbodmuchaw**” w dniu 2019 r. na terenie TAMEH POLSKA sp. z o.o. Zakład Wytwarzania NOWA, Al. J. Piłsudskiego 92/102B, w Dąbrowie Górniczej przez (podać imię i nazwisko, telefon kontaktowy przedstawiciela Wykonawcy):

.....

.....

Podpis pracownika Zamawiającego



OŚWIADCZENIE WYKONAWCY**Dane dotyczące Wykonawcy:**

Nazwa

Adres

„Wykonanie prac remontowych umożliwiających przeprowadzenie rewizji wewnętrznych i prób ciśnieniowych przy udziale UDT w obrębie turbogeneratorów i turbodmuchaw”

Składając ofertę w Postępowaniu o udzielenie przedmiotowego Zamówienia, **OŚWIADCZAM**, że posiadam niezbędną wiedzę i doświadczenie do wykonania zamówienia oraz, że zrealizowałem w ciągu ostatnich trzech lat przed upływem składania ofert (a jeżeli okres działalności jest krótszy to w tym okresie) następujące zamówienia (zgodnie z warunkami określonymi w pkt. 3 specyfikacji):

Nazwa i adres Zleceniodawcy	Imię i nazwisko oraz numer telefonu osoby kontaktowej Zleceniodawcy	Wartość usługi w zł netto	Opis przedmiotu zamówienia	Czas realizacji	
				Od d/m/r	Do d/m/r
1	2	3	4	5	6

Zamawiający rezerwuje sobie prawo wystąpienia do wskazanych zleceniodawców w celu uzyskania dodatkowych informacji o wykonanych usługach

UWAGA:

Do zamówień wymienionych w wykazie należy załączyć dokument potwierdzający, że zamówienia te zostały wykonane należycie (Referencje).

Dnia

.....
(podpis i pieczęć Wykonawcy)

Załącznik nr 6 do SIWZ

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY

Dane dotyczące Wykonawcy:

Nazwa

Adres

„Wykonanie prac remontowych umożliwiających przeprowadzenie rewizji wewnętrznych i prób ciśnieniowych przy udziale UDT w obrębie turbogeneratorów i turbodmuchaw”

Składając ofertę w Postępowaniu o udzielenie przedmiotowego Zamówienia, **OŚWIADCZAM**, że dysponuję potencjałem technicznym (zgodnie z pkt. 3 SIWZ) i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia (zgodnie z pkt. 3 SIWZ) lub posiadam pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia mi potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia.

Dnia.....

.....

(podpis i pieczęć Wykonawcy)

Załącznik nr 7 do SIWZ

UMOWA nr FL/PN/135/2019

Zawarta w dniu _____.2019 r. pomiędzy:

1. **TAMEH POLSKA sp. z o.o.** z siedzibą w Dąbrowie Górniczej, Al. J. Piłsudskiego 92/102B, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym Katowice – Wschód w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000517891, REGON: 243631583, NIP: 6292469987, kapitał zakładowy: 340 118 500,00 zł (wpłacony w całości), zwaną dalej „**Zamawiającym**”, reprezentowaną przez:

1. -

2. -

a

2. [•] z siedzibą w [•], ul. [•], zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym w [•], [•] Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr KRS: [•], NIP: [•], wysokość kapitału zakładowego: [•] złotych, zwaną dalej „**Wykonawcą**”, reprezentowaną przez:

1. -

2. -

Zamawiający i Wykonawca będą łącznie określani jako Strony, a każdy oddzielnie jako Strona.

W rezultacie wyboru oferty Wykonawcy w postępowaniu FL/PN/135/2019 o udzielenie zamówienia na realizację zadania pn. „Wykonanie prac remontowych umożliwiających przeprowadzenie rewizji wewnętrznych i prób ciśnieniowych przy udziale UDT w obrębie turbogeneratorów i turbodmuchaw” w trybie przetargu nieograniczonego, Strony zawarły umowę, zwaną dalej „Umową”, o następującej treści:

§1

PRZEDMIOT UMOWY

1. Przedmiotem umowy jest wykonanie prac remontowych umożliwiających przeprowadzenie rewizji wewnętrznych i prób ciśnieniowych przy udziale UDT w obrębie turbogeneratorów i turbodmuchaw w Zakładzie Wytwarzania Nowa w Dąbrowie Górniczej. Szczegółowy zakres czynności dla prac wymienionych w ust. 2 poniżej ujęty jest w **Załączniku nr 1** do niniejszej umowy, który stanowi jej integralną część.
2. Prace remontowe będą przeprowadzone w następujących urządzeniach:

2.1. Turbogenerator nr 1 - rozprężacz odwodnień niskoprężnych	- 1 komplet,
2.2. Turbogenerator nr 1 - rozprężacz odwodnień wysokoprężnych	- 1 komplet,
2.3. Turbogenerator nr 1 - podgrzewacz niskoprężny PNC2	- 1 komplet,
2.4. Turbogenerator nr 3 - podgrzewacz niskoprężny PNC2	- 1 komplet,
2.5. Turbogenerator nr 3 - podgrzewacz niskoprężny PNC3	- 1 komplet,
2.6. Turbogenerator nr 3 - podgrzewacz wysokoprężny PWC4	- 1 komplet,
2.7. Turbogenerator nr 3 - podgrzewacz wysokoprężny PWC5	- 1 komplet,
2.8. Turbogenerator nr 7 - podgrzewacz niskoprężny PNC2a i zbiornik skroplin PNC2b	- 1 komplet,
2.9. Turbogenerator nr 7 - podgrzewacz niskoprężny PNC3a i zbiornik skroplin PNC3b	- 1 komplet,
2.10. Turbogenerator nr 7 - podgrzewacz wysokoprężny NT G7.9 i zbiornik skroplin nr G.7.11	- 1 komplet,

- 2.11. Turbogenerator nr 7 - podgrzewacz wysokoprężny NT G7.10 i zbiornik skroplin nr G.7.12- 1 komplet,
- 2.12. Turbodomuchawa nr 3 - podgrzewacz niskoprężny PNC-2 - 1 komplet.
- 2.13. Turbodomuchawa nr 3 - podgrzewacz niskoprężny PNC-3 - 1 komplet.
- 3. Wykonawca niniejszym oświadcza, że zapoznał się ze szczegółowym zakresem robót, o których mowa w ust. 1, nie zgłasza do niego zastrzeżeń oraz potwierdza, że jest on wystarczający do wykonania prac objętych niniejszą umową zgodnie ze złożoną przez Wykonawcę ofertą.
- 4. Prace wykraczające poza zakres wymieniony w ust. 1 powyżej mogą być wykonywane przez Wykonawcę wyłącznie po ich uprzednim uzgodnieniu z Zamawiającym na podstawie obustronnie podpisanego aneksu, w którym zostanie określony zakres i koszt wykonania tych prac.
- 5. Bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego, zastrzeżonej pod rygorem nieważności Wykonawca nie ma prawa posługiwać się innymi osobami przy wykonaniu przedmiotu umowy ani przenieść jakichkolwiek praw lub obowiązków wynikających z umowy na osoby trzecie. Oświadczenie zgody wymaga sporządzenia pisemnego aneksu do niniejszej umowy.

§2

KLAUZULA ROZWIĄZANIA UMOWY

- 1. Umowa zostaje zawarta na czas określony od dnia **zawarcia Umowy** do dnia **31.03.2020r.**
- 2. Termin wykonania prac remontowych dla poszczególnych urządzeń określonych w §1 ust. 2 wraz dostawą materiałów nie może trwać dłużej niż:
 - 2.1. dla prac ujętych w §1 ust. 2 pkt. 2.1 - 10 dni roboczych/kpl
 - 2.2. dla prac ujętych w §1 ust. 2 pkt. 2.2 - 10 dni roboczych/kpl
 - 2.3. dla prac ujętych w §1 ust. 2 pkt. 2.3 - 10 dni roboczych/kpl
 - 2.4. dla prac ujętych w §1 ust. 2 pkt. 2.4 - 10 dni roboczych/kpl
 - 2.5. dla prac ujętych w §1 ust. 2 pkt. 2.5 - 10 dni roboczych/kpl
 - 2.6. dla prac ujętych w §1 ust. 2 pkt. 2.6 - 20 dni roboczych/kpl
 - 2.7. dla prac ujętych w §1 ust. 2 pkt. 2.7 - 20 dni roboczych/kpl
 - 2.8. dla prac ujętych w §1 ust. 2 pkt. 2.8 - 25 dni roboczych/kpl
 - 2.9. dla prac ujętych w §1 ust. 2 pkt. 2.9 - 25 dni roboczych/kpl
 - 2.10. dla prac ujętych w §1 ust. 2 pkt. 2.10 - 10 dni roboczych/kpl
 - 2.11. dla prac ujętych w §1 ust. 2 pkt. 2.11 - 25 dni roboczych/kpl
 - 2.12. dla prac ujętych w §1 ust. 2 pkt. 2.12 - 10 dni roboczych/kpl
 - 2.13. dla prac ujętych w §1 ust. 2 pkt. 2.13 - 10 dni roboczych/kpl
- 3. Wykonawca zostanie poinformowany z 48 godzinnym wyprzedzeniem o konieczności rozpoczęcia prac remontowych na wybranych urządzeniach określonych w §1 ust. 2.
- 4. Umowa może zostać rozwiązana w każdym czasie na mocy porozumienia Stron.
- 5. Każda ze Stron może rozwiązać Umowę z zachowaniem 1 miesięcznego okresu wypowiedzenia, ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego.
- 6. Niezależnie od możliwości rozwiązania Umowy przez Zamawiającego bez zachowania okresu wypowiedzenia ze skutkiem natychmiastowym na podstawie innych postanowień Umowy, Umowa może zostać rozwiązana przez Zamawiającego bez zachowania okresu wypowiedzenia ze skutkiem natychmiastowym w przypadku, jeżeli Wykonawca:
 - 6.1. zaniecha realizacji przedmiotu Umowy, tj. w sposób nieprzerwany nie realizuje jej postanowień przez okres co najmniej 14 dni;
 - 6.2. nie wykonuje Umowy z zachowaniem należytej staranności;
 - 6.3. nie wykonuje robót zgodnie z Umową;
 - 6.4. naruszy którekolwiek z postanowień Umowy określonych w §1 lub §3 Umowy;

7. Niezależnie od możliwości rozwiązania Umowy przez Zamawiającego bez zachowania okresu wypowiedzenia ze skutkiem natychmiastowym na podstawie ust. 4 oraz innych postanowień Umowy, Umowa może zostać rozwiązana ze skutkiem natychmiastowym przez Zamawiającego po upływie 7 dni od bezskutecznego upływu wyznaczonego Wykonawcy pisemnie przez Zamawiającego terminu usunięcia stwierdzonego naruszenia, jeżeli nie zostało ono usunięte przez Wykonawcę w tym terminie.
8. Rozwiązanie Umowy wymaga zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§3

WARUNKI REALIZACJI PRZEDMIOTU UMOWY

1. Przedmiotowe prace będą realizowane w czynnym zakładzie produkcyjnym. Wykonawca zobowiązany jest do takiej organizacji pracy, by nie miała ona wpływu na pracę Zamawiającego.
2. Dokumentacja techniczna stanowiąca **Załącznik nr 1** określa specyfikację urządzeń i materiałów dostarczanych przez Wykonawcę.
3. Wykonawca zobowiązany jest do realizacji obsługi technicznej rewizji wewnętrznej i próby wodnej celem dopuszczenia przez UDT wymienionych w przedmiocie umowy urządzeń do dalszej eksploatacji.
4. Wykonawca posiada aktualne uprawnienia UDT niezbędne do wykonania przedmiotu umowy.
5. Wykonawca zapewnia na koszt własny wszelkie opracowania i uzgodnienia z UDT technologii naprawy.
6. Wykonawca posiada niezbędną wiedzę na temat urządzeń ujętych w§1 ust. 2 oraz warunków technicznych ich budowy i montażu.
7. Wykonawca na własny koszt zapewnia materiały konieczne do wykonania remontu oraz sprzęt specjalistyczny.
8. Zastosowane materiały powinny być dobrane do rodzaju mediów, ich parametrów i warunków pracy.
9. Wykonawca na koszt własny zapewnia wykonanie wszelkich badań, pomiarów i ewentualnych napraw zarządzonych przez Inspektora UDT.
10. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy rzetelnie, terminowo, zgodnie z zasadami sztuki i najlepszą wiedzą techniczną, obowiązującymi przepisami i normami
11. Wykonawca zobowiązuje się w szczególności do:
 - a) zapewnienia stałego codziennego dozoru nad robotami przez osoby posiadając stosowne uprawnienia i upoważnione do podejmowania decyzji dotyczących realizacji przedmiotu umowy,
 - b) zapewnienia pracowników posiadających wymagane kwalifikacje, uprawnienia, badania okresowe, dysponujących specjalistycznym sprzętem i środkami ochrony osobistej,
 - c) dostarczenia wymaganych certyfikatów oraz innych niezbędnych dokumentów związanych z zastosowanymi materiałami lub zabudowanymi urządzeniami,
 - d) zapewnienia na własny koszt transport pionowy i poziomy (za wyjątkiem transportu ujętego w ust. 15 pkt. b), sprzęt specjalistyczny i rusztowania (potwierdzone protokołem odbioru rusztowań specjalnych),
 - e) uzyskania wszelkich pozwoleń i zatwierdzeń niezbędnych do wykonania przedmiotu umowy, przestrzegania przepisów bhp, przeciwpożarowych i ochrony środowiska oraz dbania o porządek w trakcie realizacji przedmiotu umowy,
 - f) zachowania w tajemnicy danych, o których powyższe wiadomość w związku z realizacją przedmiotu umowy, a których ujawnienie mogłoby narazić na szkodę uzasadniony interes Zamawiającego,
 - g) postępowania według obowiązujących u Zamawiającego przepisów, w szczególności systemem wydawania przepustek dla ruchu osobowego, pojazdów i rzeczowych składników majątkowych oraz zasadami wewnątrzzakładowego ruchu drogowego,
 - h) dokonania wszelkich właściwych prób, badań i odbiorów technicznych zgodnych z wymaganiami Zamawiającego oraz przepisów branżowych wraz z ponoszeniem pełnych kosztów tych czynności.
12. Wykonawca zobowiązuje się do zagospodarowania powstałych odpadów zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami, z wyłączeniem odpadów, których zagospodarowanie przynosi efekt ekonomiczny. Wymaga się od Wykonawcy pocięcia złomu na kawałki o wielkości max 1x1m i przetransportowania powstałego złomu na składowisko znajdujące się na terenie Zamawiającego. Jeżeli Wykonawca nie posiada wymaganego zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie gospodarki odpadami, może za pisemną zgodą Zamawiającego, zlecić wykonanie tego obowiązku innemu podmiotowi, który posiada zezwolenie.

W przypadku niezagospodarowania przez Wykonawcę wytworzonego przez siebie odpadu i bezskuteczności wezwania do spełnienia tego obowiązku, Zamawiający ma prawo zlecić wykonanie tych prac innemu podmiotowi na koszt i ryzyko Wykonawcy.

13. W przypadku korzystania przez Wykonawcę z pomieszczeń socjalnych, magazynowych lub innych, zasady ich najmu regulować będzie odrębna umowa.
14. Zamawiający zobowiązuje się do udostępniania danych, materiałów i informacji niezbędnych do prawidłowego wykonania umowy.
15. Zamawiający na swój koszt zapewnia:
 - a) media do wykonania przedmiotu umowy (energia elektryczna, woda, sprężone powietrze,
 - b) środki transportu pionowego (suwnice wraz z obsługą) w godzinach 6.00 do 14.00 w dni robocze.
16. W przypadku uchybienia przez Wykonawcę obowiązkom określonym w umowie, Zamawiający ma prawo przerwać wykonywanie prac będących przedmiotem umowy. Wykonawca jest zobowiązany do niezwłocznego usunięcia stwierdzonych uchybień, pod rygorem odstąpienia od umowy przez Zamawiającego, zgodnie z §9 niniejszej umowy. Przerwa ta nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku zachowania terminu wykonania umowy określonego w §2, a także nie uprawnia Wykonawcy do żądania zmiany tegoż terminu.
17. Wykonawca oświadcza, że zapoznał się i przyjmuje do stosowania Instrukcję IC/ZWN-001 – „Postępowanie z odpadami innymi niż komunalne” – dostępna do wglądu w siedzibie Zamawiającego.
18. Wykonawca oświadcza, że zapoznał się zasadami określonymi w dokumencie „Wymagania w zakresie bhp, ppoż. i ochrony środowiska w Zakładzie Wytwarzania Nowa” i zobowiązuje się do ich rygorystycznego przestrzegania – dostępny do wglądu w siedzibie Zamawiającego.
19. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność prawną wobec Zamawiającego za skutki wynikające z zastosowania niewłaściwej technologii lub niewłaściwego prowadzenia prac.
20. Do chwili odbioru końcowego i przekazania Zamawiającemu wszystkich swoich prac Wykonawca ponosi ryzyko wszelkich zdarzeń.

§4

WYNAGRODZENIE I PŁATNOŚCI

1. Za wykonanie przedmiotu umowy określonego w §1 ust. 1 ustala się maksymalne wynagrodzenie w wysokościzł (słownie: złotych).
Do wynagrodzenia netto określonego powyżej zostanie doliczony podatek od towarów i usług (VAT) w wysokości określonej obowiązującymi przepisami prawa.

Na powyższą kwotę składają się następujące wartości jednostkowe:

- 1.1 należność za wykonanie prac ujętych w §1 ust. 2 pkt. 2.1zł/kpl
- 1.2 należność za wykonanie prac ujętych w §1 ust. 2 pkt. 2.2zł/kpl
- 1.3 należność za wykonanie prac ujętych w §1 ust. 2 pkt. 2.3zł/kpl
- 1.4 należność za wykonanie prac ujętych w §1 ust. 2 pkt. 2.4zł/kpl
- 1.5 należność za wykonanie prac ujętych w §1 ust. 2 pkt. 2.5zł/kpl
- 1.6 należność za wykonanie prac ujętych w §1 ust. 2 pkt. 2.6zł/kpl
- 1.7 należność za wykonanie prac ujętych w §1 ust. 2 pkt. 2.7zł/kpl
- 1.8 należność za wykonanie prac ujętych w §1 ust. 2 pkt. 2.8zł/kpl
- 1.9 należność za wykonanie prac ujętych w §1 ust. 2 pkt. 2.9zł/kpl
- 1.10 należność za wykonanie prac ujętych w §1 ust. 2 pkt. 2.10zł/kpl
- 1.11 należność za wykonanie prac ujętych w §1 ust. 2 pkt. 2.11zł/kpl
- 1.12 należność za wykonanie prac ujętych w §1 ust. 2 pkt. 2.12zł/kpl
- 1.13 należność za wykonanie prac ujętych w §1 ust. 2 pkt. 2.13zł/kpl

Udzielenie przez Zamawiającego w okresie obowiązywania Umowy zamówień na łączną kwotę niższą niż wskazana powyżej nie może stanowić podstawy do jakichkolwiek roszczeń Wykonawcy przeciwko Zamawiającemu, w tym roszczeń odszkodowawczych.

2. Wynagrodzenie określone w ust. 1 obejmuje wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu umowy,

w tym ryzyko Wykonawcy z tytułu oszacowania wszelkich kosztów związanych z realizacją przedmiotu umowy również w zakresie podatków i opłat celnych. Niedooszacowanie, pominięcie lub brak należytego rozpoznania przedmiotu umowy przez Wykonawcę, nie może być podstawą do żądania przez Wykonawcę zmiany wysokości kwoty wynagrodzenia określonego w ust. powyżej.

3. Podstawą do uznania przedmiotu umowy za wykonany oraz zapłaty wynagrodzenia będzie obustronnie podpisany protokół odbioru prac, którego wzór stanowi **Załącznik nr 3**, zatwierdzony w imieniu Zamawiającego przez lub osobę przez niego upoważnioną.
4. Oryginał protokołu odbioru prac będzie załącznikiem do faktury VAT.
5. Strony dopuszczają możliwość rozliczania częściowego przedmiotu umowy. Wykonawca po wykonaniu części przedmiotu umowy potwierdzonej protokołem odbioru prac określającym procent zaawansowania prac, może wystawić fakturę VAT za zrealizowane prace.
6. Faktury oraz inne dokumenty finansowo-księgowe (w tym potwierdzające wykonanie zobowiązania) powinny być przesyłane Zamawiającemu na adres: **TAURON Obsługa Klienta Sp. z o.o. ul. Lwowska 23, 40-389 Katowice**, przy czym wystawione na dane Zamawiającego, jak w komparycji umowy. Załącznik do faktury stanowić będzie dokument potwierdzający dokonanie odbioru prac, o którym mowa w ust. 3.
7. Wykonawca zobowiązuje się do wystawienia faktury w terminie 7 dni od daty podpisania przez Strony stosownych protokołów odbioru etapu prac.
8. Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy regulowane będzie poleceniem przelewu z konta Zamawiającego na konto Wykonawcy prowadzone w o numerze w terminie 45 dni od daty skutecznego dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury VAT na adres wskazany w ust. 6 powyżej. Jeśli numer rachunku bankowego ulegnie zmianie Wykonawca zobowiązany jest do powiadomienia Zamawiającego o takiej zmianie odrębnym pismem podpisanym zgodnie z reprezentacją.
9. Termin zapłaty jest zachowany w dacie obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.
10. Wykonawca zobowiązany jest do opisanie faktury VAT przez wskazanie numeru umowy. Brak wpisania numeru umowy powoduje wydłużenie terminu płatności o czas przeznaczony na identyfikację należności.
11. Strony oświadczają, że są podatnikami podatku VAT, uprawnionymi do wystawiania i otrzymywania faktur VAT.
12. Zamawiający nie udziela zaliczek.
13. Przeniesienie jakichkolwiek wierzytelności wynikających z niniejszej umowy na osoby trzecie lub udzielenie osobie trzeciej pełnomocnictwa do ich dochodzenia może być dokonane wyłącznie za pisemną zgodą Zamawiającego, zastrzeżoną pod rygorem nieważności.

§5

KLAUZULA GWARANCJI JAKOŚCI I RĘKOJMI ZA WADY

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu pisemnej gwarancji jakości (dalej gwarancja) na wykonany przedmiot umowy oraz wykorzystane materiały na okres (min. 12) miesięcy.
2. Niezależnie od gwarancji, o której mowa w ust. 1, Wykonawca dostarczy kartę gwarancyjną producenta wraz z przedmiotem objętym gwarancją. Gwarancja jakości producenta jest udzielona na okresy wskazane w karcie gwarancyjnej.
3. Okres gwarancji, o której mowa w ust. 1, rozpoczyna bieg od daty podpisania końcowego protokołu odbioru wykonania prac.
4. Jeżeli w okresie, o którym mowa w ust. 1, tj. w okresie gwarancji, Zamawiający stwierdzi wystąpienie wady przedmiotu objętego gwarancją, uprawniony jest do zgłoszenia Wykonawcy reklamacji (dalej reklamacja), pocztą elektroniczną lub w formie pisemnej. Wykonawca zobowiązuje się niezwłocznie potwierdzić na piśmie lub pocztą elektroniczną otrzymanie zgłoszenia reklamacji. Jeżeli w terminie 7 dni od zgłoszenia reklamacji przez Zamawiającego Wykonawca nie potwierdzi jej otrzymania, uważa się, że Wykonawca takie potwierdzenie złożył z chwilą upływu tego terminu.
5. Reklamacje, o których mowa w ust. 4, mogą być składane w imieniu Zamawiającego na adres e-mail Wykonawcy: przez następujące osoby uprawnione do działania w tym zakresie jednoosobowo: Krzysztof Małysa.

Wykonawca potwierdza otrzymanie reklamacji na adres e-mail Zamawiającego:

krzysztof.malysa@tameh.pl w imieniu Wykonawcy uprawnione do działania w tym zakresie są jednoosobowo następujące osoby:

.....

6. Wykonawca zobowiązuje się niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia zgłoszenia reklamacji przez Zamawiającego, usunąć na własny koszt wadę, a gdyby to nie było możliwe - dostarczyć nowy, wolny od wad przedmiot objęty gwarancją lub odpowiednią, objętą reklamacją, jego część. W takim przypadku postanowienia niniejszego paragrafu stosuje się odpowiednio.
7. W uzasadnionych przypadkach, w szczególności ze względów technologicznych, Zamawiający, na wniosek Wykonawcy, może wyrazić w formie pisemnej zgodę na przedłużenie terminu przewidzianego w ust. 6.
8. Jeżeli Wykonawca dostarczy Zamawiającemu zamiast wadliwego przedmiotu objętego gwarancją, nowy, wolny od wad albo dokona istotnych napraw przedmiotu objętego gwarancją, okres gwarancji biegnie na nowo od chwili dostarczenia nowego, wolnego od wad przedmiotu objętego gwarancją lub zwrócenia naprawionego. Jeżeli Wykonawca wymienił część przedmiotu objętego gwarancją, zdanie poprzedzające stosuje się odpowiednio do części wymienionej. W innych wypadkach okres gwarancji ulega przedłużeniu o czas, w ciągu którego skutek wady przedmiotu objętego gwarancją, Zamawiający nie mógł z niego korzystać. Ust. 3 stosuje się odpowiednio.
9. W przypadku wymiany przez Wykonawcę wadliwego przedmiotu objętego gwarancją lub jego wadliwej części na nowy, Wykonawca zobowiązany jest do odbioru od Zamawiającego wadliwego przedmiotu objętego gwarancją lub jego wadliwej części i usunięcia wszelkich skutków tego odbioru.
10. W razie nieuzasadnionej odmowy odebrania przez Wykonawcę od Zamawiającego wadliwego przedmiotu objętego gwarancją lub jego wadliwej części w przypadku, o którym mowa w ust. 9, przedmiot ten będzie składowany przez Zamawiającego na koszt i ryzyko Wykonawcy. Z tytułu tego składowania Wykonawca zobowiązany będzie zapłacić Zamawiającemu kwotę 50,00 zł netto za każdy dzień składowania.
11. Jeżeli w okresie gwarancji przedmiot objęty gwarancją lub jego część dwukrotnie będzie przedmiotem reklamacji, to przy trzeciej reklamacji, podlega wymianie na nowy, wolny od wad, bez względu na możliwość i dopuszczalność jego naprawy. Postanowienia niniejszego ustępu nie wykluczają możliwości żądania wymiany wadliwego przedmiotu objętego gwarancją na nowy, wolny od wad już przy pierwszej lub drugiej reklamacji.
12. W wypadku, gdy Wykonawca uchybi terminowi usunięcia wady przedmiotu objętego gwarancją, dostarczy Zamawiającemu na swój koszt, na czas usunięcia wady, w tym również poprzez dostarczenie nowego przedmiotu objętego gwarancją lub jego części, urządzenie zastępcze o parametrach i właściwościach nie gorszych niż przedmiot objęty gwarancją, dokona jego montażu/uruchomienia oraz przeszkoli pracowników Zamawiającego w jego obsłudze w terminie 7 dni od dnia uchybienia terminowi usunięcia wady. Do urządzenia zastępczego postanowienia niniejszego paragrafu stosuje się odpowiednio.
13. Jeżeli Wykonawca odmówi usunięcia wady przedmiotu objętego gwarancją lub jego części albo nie usunie jej w terminie przewidzianym w ust. 6 lub określonym na podstawie ust. 7, i nie dostarczy Zamawiającemu urządzenia zastępczego, Zamawiający będzie uprawniony do samodzielnego lub za pośrednictwem osoby trzeciej, usunięcia zgłoszonej wady na koszt i ryzyko Wykonawcy.
14. Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie szkody, które spowodował w czasie usuwania wad.
15. Zamawiający może dochodzić roszczeń z tytułu gwarancji także po upływie okresów gwarancji, jeżeli wady ujawnią się przed ich upływem.
16. Postanowienia niniejszego paragrafu nie wyłączają ani nie ograniczają uprawnień Zamawiającego z tytułu rękojmi za wady przysługujących mu na zasadach ogólnych, z uwzględnieniem postanowień ust. 17-21.
17. Wykonawca udziela Zamawiającemu rękojmi na cały przedmiot umowy na okres 12 miesięcy licząc od daty podpisania końcowego protokołu odbioru wykonania prac, a w tym na wykorzystane materiały.
18. Wykonawca zobowiązuje się usunąć na swój koszt wady zgłoszone przez uprawnionego z rękojmi Zamawiającego w terminie 14 dni od dnia ich zgłoszenia przez Zamawiającego.
19. Niezależnie od możliwości składania reklamacji, o których mowa w ust. 18, przez Zamawiającego w formie pisemnej, reklamacje te mogą być składane w imieniu Zamawiającego na adres e-mail Wykonawcy wskazany w ust. 5 zdanie pierwsze, przez uprawnione przez Zamawiającego osoby tam wskazane.
20. Wykonawca przenosi przysługujące mu uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne przedmiotu umowy na

Zamawiającego i gwarantuje, że przeniesienie to jest skuteczne. Powyższe nie uchybia uprawnieniom z rękojmi przysługującym Zamawiającemu względem Wykonawcy.

21. Zamawiający może wykonywać uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne przedmiotu umowy niezależnie od uprawnień wynikających z gwarancji.

§6 OSOBY UPOWAŻNIONE

Do prowadzenia i załatwienia całości spraw wynikających z realizacji niniejszej umowy Strony wyznaczają swoich przedstawicieli:

- ze strony Zamawiającego: Krzysztof Małyś, tel. 048 734 401 732
- ze strony Wykonawcy:

§7 KARY UMOWNE

1. Strony ustalają, że Wykonawca zobowiązany będzie do zapłaty na rzecz Zamawiającego kar umownych w następujących przypadkach:
 - 1.1. w przypadku opóźnienia w wykonaniu w terminie przedmiotu umowy lub jego części w stosunku do terminów określonych w §2 ust. 2 – w wysokości 0,2% całego wynagrodzenia netto należnego Wykonawcy na podstawie §4 ust. 1 umowy - za każdy dzień opóźnienia;
 - 1.2. w przypadku opóźnienia w usunięciu w terminie wad stwierdzonych przy odbiorze przedmiotu umowy - w wysokości 0,2% całego wynagrodzenia netto należnego Wykonawcy na podstawie §4 ust. 1 umowy - za każdy dzień opóźnienia;
 - 1.3. w przypadku opóźnienia w usunięciu w terminie wad ujawnionych w okresie gwarancji / rękojmi - w wysokości 0,2% całego wynagrodzenia netto należnego Wykonawcy na podstawie §4 ust. 1 umowy - za każdy dzień opóźnienia;
 - 1.4. w przypadku, gdy Wykonawca z przyczyn leżących po jego stronie, nie wykona lub nienależycie wykona obowiązek, o którym mowa w §3 umowy - w wysokości 5% całego wynagrodzenia netto należnego Wykonawcy na podstawie §4 ust. 1;
 - 1.5. w przypadku, gdy którakolwiek ze Stron odstąpi od umowy w całości z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy lub gdy Wykonawca odstąpi od umowy w całości bez uzasadnionej przyczyny - w wysokości 10% całego wynagrodzenia netto należnego Wykonawcy na podstawie §4 ust. 1;
 - 1.6. w przypadku, gdy którakolwiek ze Stron rozwiąże umowę ze skutkiem natychmiastowym z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy lub gdy Wykonawca rozwiąże umowę ze skutkiem natychmiastowym bez uzasadnionej przyczyny - w wysokości 10% całego wynagrodzenia netto należnego Wykonawcy na podstawie §4 ust. 1 umowy;
 - 1.7. w przypadku, gdy Zamawiający wypowiedzie umowę z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy lub, gdy Wykonawca wypowiedzie umowę bez uzasadnionej, ważnej przyczyny lub z przyczyn leżących po jego stronie - w wysokości 10% całego wynagrodzenia netto należnego Wykonawcy na podstawie §4 ust. 1;
 - 1.8. w przypadku naruszenia przez Wykonawcę obowiązku poufności określonego w §10 umowy – w wysokości 5% całego wynagrodzenia netto należnego Wykonawcy na podstawie §4 ust.1;
2. Kary umowne mogą być potrącane z wynagrodzenia Wykonawcy.
3. Postanowienia umowy dotyczące kar umownych z tytułu odstąpienia od umowy w całości lub w części zachowują moc pomimo odstąpienia od umowy.
4. Żądanie odszkodowania przenoszącego wysokość zastrzeżonej kary umownej jest dopuszczalne, a tym samym Zamawiający może dochodzić od Wykonawcy odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych, przewidzianych w Kodeksie cywilnym.
5. Zamawiającemu przysługuje również prawo do naliczenia Wykonawcy kar BHP w przypadku wystąpienia następujących okoliczności:

- a) Jeżeli pracownik/cy Wykonawcy lub jego Podwykonawcy dopuści/szczą się złamania obowiązujących na terenie ArcelorMittal Poland S.A. („AMP”) w lokalizacji Dąbrowa Górnicza przepisów i zasad dotyczących ruchu przepustkowego osobowego lub materiałowego obowiązujących na terenie AMP. lub Zamawiającego, np.:
- próby wejścia/wyjścia na/z teren/u AMP/Zamawiającego na podstawie dokumentów wydanych na inne osoby,
 - próby wejścia/wyjścia na/z teren/u AMP/Zamawiającego w stanie po spożyciu alkoholu lub środków odurzających,
 - próby kradzieży mienia AMP lub Zamawiającego lub Wykonawcy lub Podwykonawcy,
 - próby wjazdu/wyjazdu na/z teren/u AMP/Zamawiającego pojazdem na podstawie dokumentów wydanych na inne pojazdy,
 - innych naruszeń przepisów i zasad dotyczących ruchu przepustkowego osobowego lub materiałowego.
- b) Jeżeli pracownik/cy Wykonawcy lub jego Podwykonawcy dopuści/szczą się złamania obowiązujących na terenie ArcelorMittal Poland S.A w lokalizacji Dąbrowa Górnicza przepisów i zasad dotyczących ruchu na drogach wewnętrznych AMP/Zamawiającego np.:
- przekroczenie prędkości dopuszczalnej,
 - nie stosowanie się do zasady pierwszeństwa ruchu kolejowego,
 - nie stosowanie się do znaków pionowych i poziomych dotyczących ruchu kołowego
 - nie stosowanie świateł do jazdy dziennej,
 - brak zapiętych pasów bezpieczeństwa przez kierowcę lub pasażerów w czasie jazdy,
 - rozmawianie przez telefon komórkowy lub spożywanie posiłków lub palenie papierosów/tytoniu przez kierowcę w czasie jazdy,
 - Innych naruszeń przepisów i zasad dotyczących ruchu na drogach wewnętrznych AMP/Zamawiającego.
 - Jeżeli pracownik/cy Wykonawcy lub jego Podwykonawcy dopuści/szczą się rażącego złamania/naruszenia obowiązujących przepisów lub zasad BHP, którego konsekwencją będzie usunięcie pracownika z Terenu Budowy.
- c) Jeżeli pracownik/cy Wykonawcy lub jego Podwykonawcy dopuści/szczą się złamania przepisów lub zasad, o których mowa w punkcie „a” lub „b” powyżej, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę BHP zgodnie z „Katalogiem Kar” zawartym w **Załączniku 2** do Umowy, za każdy stwierdzony i udokumentowany przypadek (za każdego pracownika) złamania/naruszenia tych przepisów lub zasad.
- d) Ewentualne kary BHP, o których mowa w powyższym punkcie, będą egzekwowane od Wykonawcy (niezależnie, czy złamania/naruszenia przepisów lub zasad dopuścił się pracownik Wykonawcy czy jego Podwykonawcy).
- e) Kary BHP będą płacone przelewem na konto Zamawiającego na podstawie stosownej noty księgowej/obciążeniowej, w terminie 14 dni od jej doręczenia Wykonawcy lub będą one potrącane z należnych płatności lub też zaspokajane z Zabezpieczenia. Wybór należy do Zamawiającego. Za dzień zapłaty kary BHP uznawany jest dzień uznania rachunku bankowego Zamawiającego.
- f) Podstawą do naliczenia kar BHP będzie Protokół z przeprowadzonego postępowania w sprawie złamania/naruszenia przepisów lub zasad o których mowa w punkcie „a” lub „b” powyżej.
- g) Nie określa się maksymalnej łącznej kwoty kar BHP należnych od Wykonawcy. Łączna kwota kar BHP jest zależna wprost od ilości stwierdzonych i udokumentowanych przypadków (ilości pracowników objętych karami BHP) złamania/naruszenia przepisów lub zasad, o których mowa w punkcie „a” lub „b” powyżej.
6. Inne możliwe sankcje niż ww. będą stosowane wobec Wykonawcy za naruszenie zasad BHP, przepisów przeciwpożarowych oraz przepisów dotyczących ochrony środowiska zgodnie

z powszechnie obowiązującymi przepisami oraz w zakresie określonym w niniejszej Umowie. Określone kary umowne i kary BHP nie są zaliczane na poczet ewentualnych odszkodowań.

§8

PRZENIESIENIE PRAW I OBOWIĄZKÓW

1. Z zastrzeżeniem odmiennych postanowień wynikających z Umowy, przeniesienie praw lub obowiązków jednej ze Stron, wynikających z Umowy, na osobę trzecią wymaga pisemnej zgody drugiej Strony, pod rygorem nieważności.
2. Druga Strona, wyrażając zgodę na przeniesienie praw lub obowiązków wynikających z Umowy na osobę trzecią może uzależnić swoją zgodę od spełnienia przez Stronę dokonującą przeniesienia praw lub obowiązków wynikających z Umowy, określonych warunków lub przesłanek.

§9

ODSTĄPIENIE OD UMOWY

1. Niezależnie od postanowień niniejszego paragrafu, każda ze Stron umowy może od niej odstąpić w przypadkach i w sposób określony ustawą, w szczególności Kodeksem cywilnym.
2. Niezależnie od możliwości odstąpienia przez Zamawiającego od umowy na podstawie ust. 1 oraz innych postanowień umowy, Zamawiający może od umowy odstąpić w całości lub części, jeżeli Wykonawca naruszy istotny obowiązek określony w umowie, a w szczególności:
 - 2.1. nie przedłoży przed dniem określonym w umowie jako dzień rozpoczęcia dostawy lub wydania przedmiotu umowy właściwych pozwoleń lub innych dokumentów wymaganych do wykonania przedmiotu umowy;
 - 2.2. naruszy obowiązek zachowania poufności wynikający z umowy, o którym mowa w §10 umowy;
 - 2.3. nie wykona zobowiązania określonego w §1 lub §3 Umowy w terminie tam oznaczonym;
 - 2.4. nie wykona lub nienależycie wykona całość lub części zobowiązań określonych w §1 lub §3 Umowy, w przypadku jeżeli wykonanie częściowe w ocenie Zamawiającego utraciłoby dla niego znaczenie ze względu na charakter i cel Umowy;
 - 2.5. nie wykona zobowiązania określonego w §1 lub §3 Umowy, mimo dodatkowego wezwania z terminem wykonania nie krótszym niż 2 dni;
3. Jeśli przepis ustawy nie stanowi inaczej, uprawnienie do odstąpienia od Umowy Strona uprawniona może wykonać w ciągu 5 dni od dnia wystąpienia zdarzenia uprawniającego do złożenia oświadczenia o odstąpieniu od Umowy - nie później jednak, niż do dnia zakończenia umowy.
4. Niezależnie od możliwości odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego na podstawie ust. 1 lub 2 Umowy oraz innych postanowień Umowy, Zamawiający może od Umowy odstąpić także bez podawania przyczyn w terminie do dnia 14 dni od daty zawarcia umowy. W takim przypadku ust. 3 nie ma zastosowania.
5. Odstąpienie od Umowy wymaga zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§10

POUFNOŚĆ

1. Wykonawca nieodwołalnie i bezwarunkowo zobowiązuje się do zachowania w ścisłej tajemnicy Informacji Poufnych w rozumieniu niniejszego paragrafu oraz zobowiązuje się traktować je i chronić jak tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tekst jednolity: Dz. U. z 2003 roku, Nr 153, poz. 1503 z późn. zm.).
2. Przez Informacje Poufne należy rozumieć wszelkie informacje (w tym przekazane lub pozyskane w formie ustnej, pisemnej, elektronicznej i każdej innej) związane z Umową (w tym także sam fakt jej zawarcia), uzyskane w trakcie negocjacji warunków Umowy, w trakcie postępowań mających na celu zawarcie Umowy oraz w trakcie jej realizacji, bez względu na to, czy zostały one udostępnione Wykonawcy w związku z zawarciem lub wykonywaniem Umowy, czy też zostały pozyskane przy tej okazji w inny sposób, w szczególności informacje o charakterze finansowym, gospodarczym, ekonomicznym, prawnym, technicznym, organizacyjnym, handlowym, administracyjnym, marketingowym, w tym dotyczące

Zamawiającego, a także innych podmiotów, w szczególności tych, z którymi Zamawiający pozostaje w stosunku dominacji lub zależności oraz, z którymi jest powiązany kapitałowo lub umownie (Informacje Poufne).

3. Wykonawca nie może bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego ujawniać, upubliczniać, przekazywać ani w inny sposób udostępniać osobom trzecim lub wykorzystywać do celów innych niż realizacja Umowy, jakichkolwiek Informacji Poufnych.
4. Zobowiązanie do zachowania poufności nie ma zastosowania do Informacji Poufnych:
 - 4.1. które są dostępne Wykonawcy przed ich ujawnieniem Wykonawcy przez Zamawiającego;
 - 4.2. które zostały uzyskane z wyraźnym wyłączeniem przez Zamawiającego zobowiązania Wykonawcy do zachowania poufności;
 - 4.3. które zostały uzyskane od osoby trzeciej, która uprawniona jest do udzielenia takich informacji;
 - 4.4. których ujawnienie wymagane jest na podstawie bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa lub na podstawie żądania uprawnionych władz;
 - 4.5. które stanowią informacje powszechnie znane.
5. W zakresie niezbędnym do realizacji Umowy, Wykonawca może ujawniać Informacje Poufne swoim pracownikom lub osobom, którymi posługuje się przy wykonywaniu Umowy, pod warunkiem, że przed jakimkolwiek takim ujawnieniem zobowiąże te osoby do zachowania poufności na zasadach określonych w Umowie. Za działania lub zaniechania takich osób Wykonawca ponosi odpowiedzialność, jak za działania i zaniechania własne.
6. Zobowiązanie do zachowania poufności, o którym mowa w niniejszym paragrafie wiąże Wykonawcę bezterminowo, także w razie wygaśnięcia, rozwiązania lub odstąpienia od Umowy.
7. Wykonawca zobowiązuje się, że zarówno on, jak i osoby, którymi posługuje się przy wykonywaniu Umowy, niezwłocznie po zakończeniu wykonania Umowy, a także na każde pisemne żądanie Zamawiającego, bezzwłocznie zwrócą lub zniszczą wszelkie dokumenty lub inne nośniki Informacji Poufnych, w tym ich kopie oraz opracowania i wyciągi, za wyjątkiem jednego ich egzemplarza dla celów archiwalnych, który Wykonawca uprawniony jest zachować.

§11

BRAK KONFLIKTU INTERESÓW

1. Wykonawca oświadcza, iż wedle jego najlepszej wiedzy nie występuje jakikolwiek konflikt interesów, który mógłby stanowić przeszkodę dla wykonywania Umowy przez Wykonawcę, wpływać na bezstronność, niezależność lub rzetelność Wykonawcy, lub jakość jego prac.
2. W przypadku powstania po podpisaniu Umowy, ryzyka ewentualnego konfliktu interesów wpływającego na prawdziwość lub kompletność oświadczenia, o którym mowa w ust. 1, Wykonawca o zaistniałym ryzyku niezwłocznie zawiadomi na piśmie Zamawiającego i niezwłocznie zapobiegnie takiemu potencjalnemu konfliktowi w zgodzie z interesami Zamawiającego oraz obowiązującymi Wykonawcę zasadami etyki zawodowej. Wykonawca zobowiązuje się zachować najwyższą staranność w prowadzeniu swojej działalności, tak aby uniknąć konfliktu interesów w trakcie realizacji Umowy.

§12

SIŁA WYŻSZA

1. Użyte w Umowie określenie „Siła Wyższa” oznacza zewnętrzne zdarzenie nagłe, nieprzewidywalne i niezależne od woli Stron, które wystąpiło po zawarciu Umowy, uniemożliwiające wykonanie Umowy w całości lub w części, na stałe lub na pewien czas, któremu nie można zapobiec ani przeciwdziałać przy zachowaniu należytej staranności Stron. Za przejawy Siły Wyższej Strony uznają w szczególności:
 - 1.1. klęski żywiołowe, w tym: trzęsienie ziemi, huragan, powódź oraz inne nadzwyczajne zjawiska atmosferyczne;
 - 1.2. akty władzy państwowej, w tym: stan wojenny, stan wyjątkowy, itd.;
 - 1.3. działania wojenne, akty sabotażu, akty terrorystyczne i inne podobne wydarzenia zagrażające porządkowi publicznemu;

- 1.4. strajki powszechne lub inne niepokoje społeczne, w tym publiczne demonstracje, z wyłączeniem strajków u Stron.
2. Jeżeli Siła Wyższa uniemożliwia lub uniemożliwi jednej ze Stron wywiązanie się z jakiegokolwiek zobowiązania objętego Umową, Strona ta zobowiązana jest niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie dwóch dni od wystąpienia Siły Wyższej, zawiadomić drugą Stronę na piśmie o wydarzeniu lub okolicznościach stanowiących Siłę Wyższą wymieniając przy tym zobowiązania, z których nie może lub nie będzie mogła się wywiązać oraz wskazując przewidywany okres, w którym nie będzie możliwe wykonywanie Umowy. Powinna także dążyć do kontynuowania realizacji swoich zobowiązań w rozsądnym zakresie oraz podjąć działania niezbędne do zminimalizowania skutków działania Siły Wyższej oraz czasu jej trwania.
3. Strony nie ponoszą odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie Umowy w całości lub w części, w takim zakresie, w jakim zostało to spowodowane wystąpieniem Siły Wyższej. W wypadku zaistnienia Siły Wyższej o charakterze długotrwałym, powodującej niewykonywanie Umowy przez okres dłuższy niż jeden miesiąc, Strony będą prowadzić negocjacje w celu określenia dalszej realizacji lub rozwiązania Umowy.
4. Negocjacje, o których mowa w ust. 3 zdanie drugie, uważa się za bezskutecznie zakończone, jeżeli po upływie 7 dni od dnia ich rozpoczęcia Strony nie osiągną porozumienia, chyba że przed upływem tego terminu Strony wyrażą w formie pisemnej zgodę na ich kontynuowanie i określą inną datę zakończenia negocjacji.
5. W przypadku bezskutecznego zakończenia negocjacji w terminie określonym zgodnie z ust. 4, każda ze Stron jest uprawniona do rozwiązania Umowy bez zachowania okresu wypowiedzenia ze skutkiem natychmiastowym.

§13

ODSETKI

W przypadkach i na zasadach prawem przewidzianych Wykonawca ma prawo do naliczania i dochodzenia odsetek.

§14

PRAWO WŁAŚCIWE

Umowa podlega prawu polskiemu i zgodnie z nim powinna być interpretowana.

§15

SĄD WŁAŚCIWY

Wszelkie spory wynikłe na tle realizacji Umowy, Strony poddają pod rozstrzygnięcie sądu właściwego miejscowo dla siedziby Zamawiającego.

§16

KLAUZULA INFORMACYJNA

Dane osobowe uzyskane od Wykonawcy oraz jego podwykonawców w związku z realizacją niniejszej Umowy, będą przetwarzane przez Zamawiającego zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), z zachowaniem obowiązku informacyjnego, który jest **Załącznikiem nr 4** do niniejszej Umowy.

§17

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.
2. Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności w postaci obustronnie zaakceptowanego aneksu.
3. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla Zamawiającego i Wykonawcy, każdy na prawach oryginału.
4. Integralną część niniejszej Umowy stanowią:

Załącznik nr 1 – Zakres prac
Załącznik nr 2 – Katalog Kar BHP
Załącznik nr 3 – Protokół odbioru prac
Załącznik nr 4 – Klauzula informacyjna

ZAMAWIAJĄCY:

WYKONAWCA:



Szczegółowy zakres prac

Zgodnie z załącznikiem nr 1 do SIWZ



KATALOG KAR**WAŻNE! KARY PODLEGAJĄ SUMOWANIU****NIEPRAWIDŁOWOŚCI****WYSOKOŚĆ
KARY (PLN)**

1	Wykonywanie Prac bez dokumentów dopuszczeniowych (w tym m.in. polecenie na wykonywanie prac, karta oceny ryzyka HIRA, wymagane zezwolenia).	5 000,00
2	Zmiana zakresu i sposobu wykonywania prac bez zgody Zamawiającego.	2 000,00
3	Zmiana składu zespołu pracowników wykonujących Prace bez uzgodnienia z przedstawicielem Zamawiającego.	5 000,00
4	Nieobecność pracownika wyznaczonego do stałego, rzeczywistego nadzoru podczas wykonywania Prac.	2 000,00
5	Wykonywanie Prac na wysokości bez zabezpieczenia przed upadkiem z wysokości.	5 000,00
6	Wykonywanie Prac bez lub z niedziałającym detektorem gazu.*	2 000,00
7	Wykonywanie Prac bez wyznaczonego pracownika do asekuracji. Wykonywanie Prac bez sprzętu do ewakuacji pracownika z przestrzeni ograniczonej podczas prowadzenia Prac.	1 000,00
8	Używanie do Prac maszyn i urządzeń bez dopuszczenia Zamawiającego lub uszkodzonych (w tym m. in. bez wymaganych osłon oraz nie posiadających aktualnego dopuszczenia UDT).	1 000,00
9	Wykonywanie Prac bez założenia indywidualnej kłódki zgodnie ze standardem „Izolacja”.*	1 000,00
10	Prowadzenie maszyn, pojazdów i urządzeń dźwignicowych przez pracowników nieposiadających odpowiednich uprawnień.	1 000,00
11	Używanie uszkodzonego lub niewłaściwego zawiesia.	2 000,00
12	Wykonywanie Prac niebezpiecznych pod względem pożarowym bez wymaganej oceny zagrożenia pożarowego, odpowiednich zezwoleń oraz sprzętu gaśniczego (gaśnic).	3 000,00
13	Niestosowanie lub stosowanie niewłaściwych środków ochrony indywidualnej i ubrań roboczych (np. brak logo, niewłaściwy kolor*, brak okularów itp.).	1 000,00
14	Palenie tytoniu w miejscach do tego niewyznaczonych.	1 000,00
15	Naruszenia systemu przepustkowego (używanie nie swoich przepustek, zamienianie się przepustkami, używanie takich, którym skończyła się ważność, podrabianie przepustek, niszczenie i brak czytelności).	3 000,00
16	Zatrudnienie pracownika Zamawiającego przez Wykonawcę w celu wykonywania Prac na terenie Zamawiającego.	10 000,00
17	Korzystanie pracownika Wykonawcy z odzieży roboczej/ochronnej Zamawiającego.	10 000,00
18	Nieprzestrzeganie przepisów o ruchu drogowym.	1 000,00
19	Kradzież i usiłowanie kradzieży.	10 000,00
20	Za każdorazową próbę wejścia pracownika Wykonawcy lub jego Podwykonawcy, będącego pod wpływem alkoholu, narkotyków lub innych środków odurzających, a także za każdorazowe stwierdzenie przebywania jego na terenie Zamawiającego w stanie po spożyciu lub użyciu alkoholu, narkotyków lub innych środków odurzających.	10 000,00
21	W szczególnie poważnych przypadkach zagrożenia życia i zdrowia (np. skutkujących zaistnieniem ciężkiego, zbiorowego lub śmiertelnego wypadku przy pracy na terenie Zamawiającego albo powstaniem ciężkiego uszczerbku na zdrowiu jakiejkolwiek osoby przebywającej na terenie Zamawiającego lub narażenia na szkodę mienia Zamawiającego o znacznej wartości przez Wykonawcę, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu za każdy taki przypadek karę umowną w wysokości 20% (lub inną kwotę w uzgodnieniu z Zamawiającym) całości wynagrodzenia netto, przewidzianego w Umowie o Wykonanie Pracy na terenie Zamawiającego, w związku z którą dopuszczono się naruszenia.	

*nie dotyczy: TAMEH POLSKA Sp. z o.o. Zakład Wytwarzania Blachownia w Kędzierzynie -Koźlu

ZAMAWIAJĄCY**WYKONAWCA**


Załącznik nr 3 do Umowy nr FL/PN/135/2019

Protokół odbioru prac (częściowy/końcowy) z dnia:

Nazwa zadania	
Wykonawca usługi	
Nr umowy / zlecenia	
Okres prowadzenia prac	
Kierownik prac	
ZR	
L.p. działania	
Nr projektu	
Stanowisko kosztów	

Zatwierdzenie zakresu, jakości i terminowości prac

Lp.	Pozycja	Potwierdzenie	
1	Zatwierdzenie wykonanego zakresu	Kierownik prac	Uwagi
2	Zatwierdzenie jakości prac	Kierownik prac	Uwagi
3	Zatwierdzenie terminowości realizacji prac	Kierownik prac	Uwagi

Zatwierdzenie kosztu wykonanych prac

Lp.	Pozycja	Opis	Kwota
1	Koszt Robocizny brutto (R)	Wpisać, gdy prace są rozliczane w oparciu o kosztorys lub wycenę własną	
2	Koszt zużytych Materiałów Wykonawcy (M) wraz z kosztami zakupu (Kz)	Wpisać, gdy prace są rozliczane w oparciu o kosztorys lub wycenę własną	
3	Koszt wykorzystywanego Sprzętu (S) wraz z kosztami pośrednimi (Kp) oraz Zyskiem (Z)	Wpisać, gdy prace są rozliczane w oparciu o kosztorys lub wycenę własną	
4	SUMA (łącznie koszt wykonanych prac) lub WARTOŚĆ RYCZAŁTU	Suma powyższych pozycji z kosztorysu lub wyceny własnej albo wartość całkowita w przypadku ryczału	

.....
Wykonawca usługi.....
Kierownik prac.....
Specjalista ds. rozliczeń.....
Kierownik Działu Ruchu**ZAMAWIAJĄCY****WYKONAWCA**

Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 ust. 1–2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. informujemy, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest TAMEH POLSKA sp. z o.o., 41-308 Dąbrowa Górnicza, Al. J. Piłsudskiego 92/102B.
2. Inspektorem ochrony danych w TAMEH POLSKA sp. z o.o. jest Pan Krzysztof Deneka, e-mail: krzysztof.deneka@tameh.pl
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji niniejszej umowy.
4. Podanie danych osobowych nie jest obowiązkowe, jednakże ich niepodanie spowoduje iż zawarcie i realizacja umowy będą niemożliwe.
5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane nie dłużej niż jest to konieczne.
6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo do sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
7. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r. (RODO).

ZAMAWIAJĄCY:

WYKONAWCA:

