


20/ (✓)



Uwaga:

1. Stępić ostre krawędzie
2. Wszystkie oznaczenia chropowatości dotyczą parametru Ra
3. Azotować na gł. 0,3-0,5 mm, twardość 40HRC

2009 r.	Data	Nazwisko	Podpis	Materiał	Ciężar kg	ELEKTROWNIA BLACHOWNIA	
Konstr.						Rys. nr:	1T-3/09
Kreślił	06.01	Dymiński M.	<i>[Signature]</i>	26H2MF		Zastęp. rys.	
Sprawdz.							
Zatwierdz.							
Podziałka:							
1:1	Tulej nr 2 Zwór regulacyjny					BL I	