


20/ (✓)



Uwaga:

1. Stępić ostre krawędzie
2. Wszystkie oznaczenia chropowatości dotyczą parametru Ra
3. Azotować na gł. 0,3-0,5 mm, twardość 40HRC

Szablon dla mechaniki (atryb tabela).dwt

2008-03-04 15:10

Elektrownia "Blachownia", Biuro Konstrukcyjne

2009 r.	Data	Nazwisko	Podpis	Materiał 26H2MF	Ciężar kG	ELEKTROWNIA BLACHOWNIA
Konstr.						
Kreślił	06.01	Dymiński M.	<i>Dymiński</i>			
Sprawdz.						
Zatwierdz.						
Podziałka: 2:1	Tulej nr 3 Zawór regulacyjny				BL I	Rys. nr: 1T-4/09
						Zastęp. rys.